

Réponse du Distributeur à l'engagement n° 3

Engagement n° 3 (demandé par CDW)

Vérifier quel tarif s'applique à un bâtiment industriel actuellement soumis au tarif L lorsqu'un centre de données de plus de 5 MW se trouve à l'intérieur de ses murs pour gérer ses propres activités.

Réponse à l'engagement n° 3 :

- 1 Selon le domaine d'application du tarif, un tel abonnement serait assujetti au tarif CD.