

État des réserves et de la fiabilité énergétique Critère de gestion sur 2 ans

A- Stock énergétique au 1er janvier 2026 (réel): 86,0 TWh

B- Stock énergétique prévu au 1er mai 2028 à hydraulicité normale en 2026 et 2027: 71,4 TWh

C- Application du critère de gestion sur 2 ans:

Cycle de faible hydraulicité à 2% de probabilité de janvier 2026 à décembre 2027: -64,0 TWh
Moyens requis : 64 TWh

D- Moyens identifiés pour couvrir le scénario de déficit de 64 TWh avant le 1er mai 2028:

2026 (>1er mai) – 2027 – 2028 (<1er mai)

i. Réduction du stock énergétique (jusqu'au minimum opérationnel absolu de 10 TWh)	61,4 TWh	
ii. Production disponible non engagée (marge de manœuvre)	-21,8 TWh	-9 -12 -1
iii. Importations (en sus du Distributeur, le cas échéant)	24,4 TWh	
Total des moyens identifiés (voir la note 1)	64,0 TWh	

Note 1 : Les moyens identifiés (64 TWh) rencontrent les besoins spécifiques du scénario de faible hydraulicité à 2% de probabilité sur 2 années consécutives (-64 TWh).

État des réserves et de la fiabilité énergétique

Critère de gestion sur 4 ans

A- Stock énergétique au 1er janvier 2026 (réel):

86,0 TWh

B- Stock énergétique prévu au 1er mai 2030 à hydraulicité normale de 2026 à 2029:

77,1 TWh

C- Application du critère de gestion sur 4 ans:

Cycle de faible hydraulicité à 2% de probabilité de janvier 2026 à décembre 2029:
Moyens requis : 98 TWh

-98,0 TWh

D- Moyens identifiés pour couvrir le scénario de déficit de 98 TWh avant le 1er mai 2030:

2026 (>1er mai) – 2027 – 2028 – 2029 - 2030 (<1er mai)

i. Réduction du stock énergétique (jusqu'au minimum opérationnel absolu de 10 TWh)

67,1 TWh

ii. Production disponible non engagée
(marge de manœuvre)

-26,1 TWh -9 -12 -7 +0 +2

iii. Importations (en sus du Distributeur, le cas échéant)

57,0 TWh

Total des moyens identifiés (voir la note 1)

98,0 TWh

Note 1 : Les moyens identifiés (98 TWh) rencontrent les besoins spécifiques du scénario de faible hydraulicité à 2% de probabilité sur 4 années consécutives (-98 TWh).

Évolution du stock énergétique

