

État des réserves et de la fiabilité énergétique

Critère de gestion sur 2 ans

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-----------|
| A- Stock énergétique au 1er janvier 2026 (prévu): | | | | | 89,6 TWh |
| B- Stock énergétique prévu au 1er mai 2028 à hydraulicité normale en 2026 et 2027: | | | | | 71,4 TWh |
| C- Application du critère de gestion sur 2 ans: | | | | | |
| Cycle de faible hydraulicité à 2% de probabilité de janvier 2026 à décembre 2027: | | | | | -64,0 TWh |
| Moyens requis : 64 TWh | | | | | |
| D- Moyens identifiés pour couvrir le scénario de déficit de 64 TWh avant le 1er mai 2028: | | | | | |
| <u>2026 (>1er mai) – 2027 – 2028 (<1er mai)</u> | | | | | |
| i. Réduction du stock énergétique (jusqu'au minimum opérationnel absolu de 10 TWh) | | | | 61,4 TWh | |
| ii. Production disponible non engagée (marge de manœuvre) | | | | -20,0 TWh | -11 -9 0 |
| iii. Importations (en sus du Distributeur, le cas échéant) | | | | 22,6 TWh | |
| Total des moyens identifiés (voir la note 1) | | | | 64,0 TWh | |

Note 1 : Les moyens identifiés (64 TWh) rencontrent les besoins spécifiques du scénario de faible hydraulicité à 2% de probabilité sur 2 années consécutives (-64 TWh).

État des réserves et de la fiabilité énergétique

Critère de gestion sur 4 ans

A- Stock énergétique au 1er janvier 2026 (prévu): 89,6 TWh

B- Stock énergétique prévu au 1er mai 2030 à hydraulicité normale de 2026 à 2029: 74,8 TWh

C- Application du critère de gestion sur 4 ans:

Cycle de faible hydraulicité à 2% de probabilité de janvier 2026 à décembre 2029:
Moyens requis : 98 TWh -98,0 TWh

D- Moyens identifiés pour couvrir le scénario de déficit de 98 TWh avant le 1er mai 2030:

2026 (>1er mai) – 2027 – 2028 – 2029 - 2030 (<1er mai)

| | |
|--|---------------------------|
| i. Réduction du stock énergétique (jusqu'au minimum opérationnel absolu de 10 TWh) | 64,8 TWh |
| ii. Production disponible non engagée (marge de manœuvre) | -21,6 TWh -11 -9 -5 +1 +2 |
| iii. Importations (en sus du Distributeur, le cas échéant) | 54,8 TWh |
| Total des moyens identifiés (voir la note 1) | 98,0 TWh |

Note 1 : Les moyens identifiés (98 TWh) rencontrent les besoins spécifiques du scénario de faible hydraulicité à 2% de probabilité sur 4 années consécutives (-98 TWh).

Évolution du stock énergétique historique et prévisionnel

