

ANNEXE C
Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP
Hiver 2022-2023

CONFIDENTIEL

2022-2023	MW
Électricité patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	55
Autres engagements	3 008
Total	37 405
<hr/>	
Offre disponible à la pointe	40 394
Puissance interruptible	481
Achats de puissance court terme	500
Total	41 375
<hr/>	
Réserve disponible	3 970
Réserve requise pour respecter le critère de fiabilité de 0,1 jour/an	3 376