

## **ANNEXE C**

**RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE  
BILAN DU PRODUCTEUR**

**CONFIDENTIEL**

**ANNEXE C**  
**Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP**  
**Hiver 2009-2010**

**CONFIDENTIEL**

<u>En Mégawatts</u>	2008-2009	2009-2010
Électricité parimoniale	34 342	34 342
Consommation des centrales	104	100
Autres engagements	1 771	1 651
<b>Total</b>	<b>36 216</b>	<b>36 093</b>
Offre disponible à la pointe	39 755	39 108
Puissance interruptible	519	500
<b>Total</b>	<b>40 274</b>	<b>39 608</b>
Réserve disponible	4 058	3 515
Réserve requise pour respecter un critère de 0,1 jour/an	3 200	3 150