

## **ANNEXE C**

**RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE  
BILAN DU PRODUCTEUR**

**CONFIDENTIEL**

**ANNEXE C**  
**Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP**  
**Hiver 2010-2011**

**CONFIDENTIEL**

	2009-2010	2010-2011
Électricité parimoniale	34 342	34 342
Consommation des centrales	100	102
Autres engagements	1 651	2 084
<b>Total</b>	<b>36 093</b>	<b>36 528</b>
Offre disponible à la pointe	39 108	39 559
Puissance interruptible	500	500
<b>Total</b>	<b>39 608</b>	<b>40 059</b>
Réserve disponible	3 515	3 531
Réserve requise pour respecter un critère de 0,1 jour/an	3 150	3 180