

ANNEXE C

RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE BILAN DU PRODUCTEUR

(En MW)

Hiver 2005-06

Le présent document repose sur la prévision d'août 2005.

Le tableau suivant montre le bilan pour l'ensemble des engagements et des disponibilités d'Hydro-Québec Production. Il démontre que la puissance installée incluant les possibilités d'achat à court terme et l'option d'électricité interruptible sera suffisante pour assurer la livraison de l'électricité patrimoniale selon une espérance de délestage maximale de 2,4 heures/an.

Démonstration de la fiabilité en puissance	
Demande patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	100
Autres engagements	1 189
Total¹	35 631
Offre disponible à la pointe	38 623
Puissance interruptible	515
Total²	39 138
Réserve disponible	3 507
Réserve requise pour respecter un critère de 2,4 heures /an	3 334

¹ Les données reflètent les engagements d'Hydro-Québec Production (électricité patrimoniale, livraisons selon entente, exportations de long terme et ses engagements post – patrimoniaux envers le Distributeur).

² Les données reflètent les informations disponibles au 30 septembre 2005.