

## ANNEXE D

### RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE BILAN DU DISTRIBUTEUR (en MW)

|                                                  | Pointe<br>2006/2007 |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Besoins à la pointe visés par le plan</b>     | <b>35 929</b>       |
| + Réserve requise du Distributeur                | 3 162               |
| <b>= Puissance installée requise</b>             | <b>39 091</b>       |
|                                                  |                     |
| <b>- Approvisionnements existants et à venir</b> | <b>39 072</b>       |
| Électricité patrimoniale                         | 34 342              |
| Réserve sur électricité patrimoniale             | 3 100               |
| Électricité interruptible <sup>(1)</sup>         | 525                 |
| TransCanada Energy                               | 547                 |
| Hydro-Québec Production - Base                   | 0                   |
| Hydro-Québec Production - Cyclable               | 0                   |
| Contrats de biomasse                             | 20                  |
| Contrats signés - Éolien I (990 MW)              | 38                  |
| Contrats de court terme signés (A/O 2006-02)     | 250                 |
| Abaissement de tension                           | 250                 |
| <b>= Puissance additionnelle requise</b>         | <b>19</b>           |

<sup>(1)</sup> : contribution effective au bilan.