

ANNEXE E

RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE CONCILIATION DES DONNÉES

Comparaison entre "Winter Assessment 2005/2006" (octobre 2005) et données préliminaires pour la Revue Triennale Québec 2005 (décembre 2005) en MW

	2005/2006 Winter Assessment (1)	2005/2006 Revue Intérimaire Québec - 2004 (2)
DEMANDE (MW)		
Demande interne	36418	35897
Interruptible	1015	482
Demande Totale	35403 (A)	36379
OFFRE (MW)		
Production	38709	38580
Achats	750	0
Ventes	482	
Interruptible		
- HQ Production		800
- HQ Distribution		515
Offre Totale	38977 (B)	39895
Disponibilité (MW)		
(B-A)	3574	3516
Disponibilité p/r à l'offre		
(C/B)	9,2%	8,8%
Disponibilité p/r à la demande		
(C/A)	10,1%	9,7%
Réserve requise		9,7%

(1) : 2005/2006 Winter Assessment, Reliability of the Bulk Electricity Supply in North America, NERC, à paraître fin novembre 2005;

(2) : La Revue Triennale Québec 2005 n'est pas encore réalisée et doit être déposée au NPCC avant la fin de l'année 2005. Nous soumettons les données pour l'année 2005/2006 tirées de la Revue Intérimaire 2004.