

ANNEXE E

RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE CONCILIATION DES DONNÉES

	2005/2006 Winter Assessment (1)		2005/2006 Revue Triennale Québec - 2005 (2)
Rendu public :	21 novembre 2005		8 mars 2006
Données disponibles :	octobre 2005		décembre 2005
Prévisions de la demande :	Août 2005		Août 2005
DEMANDE (MW)			
Demande interne	36 418		36 272
Ventes			482
Interruptible	1 015		
Demande Totale	35 403	(A)	36 754
OFFRE (MW)			
Production (3)	38 709		37 574
Achats (3)	750		1 849
Ventes	482		
Interruptible			
- HQ Production			515
- HQ Distribution			720
Offre Totale	38 977	(B)	40 658
Disponibilité (MW)			
(B-A)	3 574	(C)	3 904
Disponibilité p/r à l'offre			
(C / B)	9,2%		9,6%
Disponibilité p/r à la demande			
(C / A)	10,1%		10,6%
Réserve requise			9,3%

- (1) : 2005/2006 Winter Assessment, Reliability of the Bulk Electricity Supply in North America, NERC, paru le 21 novembre 2005;
 (2) : La Revue Triennale Québec 2005 a été approuvée par le NPCC le 8 mars 2006;
 (3) : La production d'Alcan et de Brascan est comptabilisée dans la production pour le "Winter Assessment" et dans les achats pour la Revue Triennale.

21 mars 2006