

**ANNEXE C**

**RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE  
BILAN D'HYDRO-QUÉBEC PRODUCTION**

## ANNEXE C

### RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE BILAN D'HYDRO-QUÉBEC PRODUCTION

(En MW)

Hiver 2007-2008

Le tableau suivant montre le bilan pour l'ensemble des engagements et des disponibilités d'Hydro-Québec Production. Il démontre que les ressources disponibles incluant la puissance installée, les achats et la puissance interruptible seront suffisantes pour assurer la livraison de l'électricité patrimoniale selon une espérance de délestage maximale de 0,1 jour/an.

<b>Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP</b>	
<b>Demande</b>	
Demande patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	104
Autres engagements	1 512
<b>Engagement total<sup>1</sup></b>	<b>35 958</b>
<b>Offre</b>	
Offre disponible à la pointe	39 592
Puissance interruptible	515
<b>Offre total<sup>2</sup></b>	<b>40 107</b>
Réserve disponible	4 149
Réserve requise pour respecter un critère de 0,1 jour/an	3 230

<sup>1</sup> : Les données reflètent les engagements d'Hydro-Québec Production (électricité patrimoniale, livraisons selon entente, exportations de long terme et ses engagements post-patrimoniaux envers le Distributeur).

<sup>2</sup> : Les données reflètent les informations disponibles au 16 octobre 2007.