

ANNEXE E

**RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE
CONCILIATION DES DONNÉES**

ANNEXE E

RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE CONCILIATION DES DONNÉES (Zone de contrôle Québec) (En MW)

ANNEXE E

RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE CONCILIATION DES DONNÉES

| | 2007/2008 Winter Assessment <small>(1)</small> | | 2007/2008 Revue Intérimaire Québec - 2006 <small>(2)</small> |
|--|---|--------------|---|
| DEMANDE (MW) | | | |
| Demande interne | 36361 | | 36435 |
| Ventes | | | 482 |
| Interruptible | 1050 | | |
| Abaissement de tension | 250 | | |
| Demande Totale | 35061 | (A) | 36917 |
| OFFRE (MW) | | | |
| Production ⁽³⁾ | 39807 | | 38070 |
| Achats ⁽³⁾ | 200 | | 2673 |
| Abaissement de tension | | | 250 |
| Ventes | 482 | | |
| Interruptible | | | |
| - HQ Production | | | 515 |
| - HQ Distribution | | | 750 |
| Offre Totale | 39525 | (B) | 42258 |
| Disponibilité (MW) | | | |
| (B-A) | 4464 | (C) | 5341 |
| Disponibilité p/r à l'offre (C / B) | 11,3% | | 12,6% |
| Disponibilité p/r à la demande (C / A) | 12,7% | | 14,5% |
| Réserve requise | | | 10,1% |

⁽¹⁾ : 2007/2008 Winter Assessment, Reliability of the Bulk Electricity Supply in North America, NERC, paru le 19 novembre 2007;

⁽²⁾ : La Revue Intérimaire Québec 2006 a été approuvée par le NPCC en mars 2007;

⁽³⁾ : La production d'Alcan, des producteurs privés au Québec et de TransCanada Energy sont comptabilisés dans la production pour le NERC et dans les achats pour la Revue Triennale.