

# ANNEXE C

RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE

CONFIDENTIALITÉ LEVÉE APRÈS  
DÉLAI DE 3 MOIS  
TEL QUE PRÉVU À LA DÉCISION D-2008-133

**ANNEXE C**  
**Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP**  
**Hiver 2014-2015, en MW**

**CONFIDENTIEL**

---

	<b>2014-2015</b>
Électricité patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	56
Autres engagements	2 057
<b>Total</b>	<b>36 455</b>

---

Offre disponible à la pointe	39 091
Puissance interruptible	414
Achats de puissance court terme	300
<b>Total</b>	<b>39 805</b>

---

Réserve disponible	3 351
Réserve requise pour respecter un critère de 0,1 jour/an	3 173

---