

ANNEXE C

**RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE
BILAN DU PRODUCTEUR**

CONFIDENTIEL

ANNEXE C
Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP
Hiver 2011-2012, en MW

CONFIDENTIEL

| | 2010-2011 | 2011-2012 |
|--|---------------|---------------|
| Électricité patrimoniale | 34 342 | 34 342 |
| Consommation des centrales | 102 | 101 |
| Autres engagements | 1 934 | 2 095 |
| Total | 36 378 | 36 538 |
| | | |
| Offre disponible à la pointe | 39 359 | 38 834 |
| Puissance interruptible | 500 | 470 |
| Achats de puissance court terme | 0 | 425 |
| Total | 39 859 | 39 729 |
| | | |
| Réserve disponible | 3 481 | 3 192 |
| Réserve requise pour respecter un critère de 0,1 jour/an | 3 180 | 3 170 |