

ANNEXE C

RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE BILAN DU PRODUCTEUR

Confidentiel

ANNEXE C
Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP
Hiver 2013-2014, en MW

CONFIDENTIEL

	2013-2014
Électricité patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	67
Autres engagements	1 987
Total	36 396

Offre disponible à la pointe	38 190
Puissance interruptible	528
Achats de puissance court terme	1 000
Total	39 718

Réserve disponible	3 322
Réserve requise pour respecter un critère de 0,1 jour/an	3 144
