

ANNEXE C

**RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE
BILAN DU PRODUCTEUR**

CONFIDENTIEL

ANNEXE C
Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP
Hiver 2012-2013, en MW

CONFIDENTIEL

	2011-2012	2012-2013
Électricité patrimoniale	34 342	34 342
Consommation des centrales	101	102
Autres engagements	2 095	1 646
Total	36 538	36 090
Offre disponible à la pointe	38 834	38 534
Puissance interruptible	470	633
Achats de puissance court terme	425	231
Total	39 729	39 398
Réserve disponible	3 192	3 308
Réserve requise pour respecter un critère de 0,1 jour/an	3 170	3 216