

## **ANNEXE F**

**LETTRE D'ATTESTATION DE LA FIABILITÉ ÉNERGÉTIQUE  
DU PARC DE PRODUCTION D'HYDRO-QUÉBEC PRODUCTION**

Le 8 décembre 2011

Thierry Vandal  
Président-directeur général

75, boul. René-Lévesque Ouest  
20<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Monsieur Jean-Paul Théorêt  
Président  
Régie de l'énergie  
800, place Victoria, bureau 255  
Montréal ( Québec) H4Z 1A2

**Objet : Suivi de la décision D-2011-162  
Attestation de fiabilité énergétique du parc de production**

Monsieur le Président,

Dans sa décision D-2011-162 du 27 octobre 2011 relative au Plan d'approvisionnement 2011-2020 d'Hydro-Québec Distribution, la Régie de l'énergie a accepté le critère de fiabilité en énergie applicable au volume d'électricité fourni par Hydro-Québec Production, à savoir le maintien d'une réserve énergétique suffisante pour combler un déficit éventuel d'apport d'eau de 64 TWh sur deux années consécutives et de 98 TWh sur quatre années consécutives. La Régie a demandé à Hydro-Québec Distribution de vérifier le respect de ce critère auprès de son fournisseur, de déposer et de rendre publique, en mai, août et novembre de chaque année, la démonstration que le critère de fiabilité est respecté.

Ayant eu une présentation de la situation des stocks énergétiques, je suis satisfait quant au respect du critère de fiabilité en énergie applicable au volume d'électricité fourni par Hydro-Québec Production et au fait que cette dernière dispose du stock énergétique pour livrer en toute fiabilité à Hydro-Québec Distribution le volume d'électricité engagé pour la période 2012-2013.

Les critères de fiabilité en énergie applicables au volume d'électricité concerné sont respectés, sans l'utilisation d'importations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TV' or similar initials.

Thierry Vandal