

ANNEXE C

RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE BILAN DU PRODUCTEUR

(CONF

CONFIDENTIALITÉ LEVÉE À LA FIN DU MOIS DE JANVIER
CONFORMÉMENT À LA DÉCISION D-2015-013

ANNEXE C
Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP
Hiver 2016-2017, en MW

CONFIDENTIEL

	2016-2017
Électricité patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	56
Autres engagements	2 415
Total	36 813
<hr/>	
Offre disponible à la pointe	39 729
Puissance interruptible	358
Achats de puissance court terme	700
Total	40 787
<hr/>	
Réserve disponible	3 974
Réserve requise pour respecter le critère de fiabilité de 0,1 jour/an	3 285