

# ANNEXE C

## RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE BILAN DU PRODUCTEUR

**(CONI** CONFIDENTIALITÉ LEVÉE APRÈS  
DÉLAI DE 3 MOIS  
TEL QUE PRÉVU À LA DÉCISION D-2008-133

**ANNEXE C**  
**Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP**  
**Hiver 2015-2016, en MW**

**CONFIDENTIEL**

---

	<b>2015-2016</b>
Électricité patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	56
Autres engagements	2 200
<b>Total</b>	<b>36 598</b>

---

Offre disponible à la pointe	39 348
Puissance interruptible	286
Achats de puissance court terme	900
<b>Total</b>	<b>40 534</b>

---

Réserve disponible	3 936
Réserve requise pour respecter le critère de fiabilité de 0,1 jour/an	3 265

---