

ANNEXE C

**CONFIDENTIALITÉ LEVÉE APRÈS
DÉLAI DE 3 MOIS
TEL QUE PRÉVU À LA DÉCISION D-2008-133**

ANNEXE C
Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP
Hiver 2017-2018, en MW

CONFIDENTIEL

	2017-2018
Électricité patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	56
Autres engagements	2 081
Total	36 479
<hr/>	
Offre disponible à la pointe	40 618
Puissance interruptible	353
Achats de puissance court terme	500
Total	41 471
<hr/>	
Réserve disponible	4 992
Réserve requise pour respecter le critère de fiabilité de 0,1 jour/an	3 315