

**ANNEXE D**  
**Respect du critère de fiabilité en puissance**  
**Bilan du Distributeur pour l'année 2017-2018**  
**en MW**

	<b>2017-2018</b>
<b>Besoins à la pointe visés par le plan</b> (Note 1)	<b>37 787</b>
+ Réserve pour respecter le critère de fiabilité	3 677
<i>Taux de réserve requise</i>	<i>9,7%</i>
- Électricité patrimoniale - incluant réserve	37 442
<b>= Puissance requise au-delà de l'électricité patrimoniale</b>	<b>4 022</b>
<hr/>	
- Approvisionnements non patrimoniaux	<b>4 063</b>
▪ HQ Production - Base et cyclable	600
▪ Contrats de biomasse	248
▪ Contrats d'éolien	1 467
▪ Contrats de petites hydrauliques	103
▪ Électricité interruptible	900
▪ Nouvelles interventions en GDP	270
▪ Abaissement de tension	250
▪ Achats de puissance de court terme	225
<hr/>	
<b>= Achats de puissance requis sur les marchés de court terme</b>	<b>0</b>

Note (1) : Prévission des besoins de l'État d'avancement du Plan 2017 sans mazout.