

# ANNEXE F

LETTRE D'ATTESTATION DE LA FIABILITÉ DU PDG

Le 7 décembre 2016

Madame Diane Jean  
Présidente  
Régie de l'énergie  
800, place Victoria, bureau 255  
Montréal, Québec  
H4Z 1A2

Éric Martel  
Président-directeur général

75, boulevard René-Lévesque Ouest  
20<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Z 1A4

**Objet : Suivi de la décision D-2015-013  
Attestation de fiabilité énergétique du parc de production**

Madame la Présidente,

Dans sa décision D-2015-013 du 26 février 2015 relative au Plan d'approvisionnement 2014-2023 d'Hydro-Québec Distribution, la Régie de l'énergie a accepté le critère de fiabilité en énergie applicable au volume d'électricité fourni par Hydro-Québec Production, à savoir le maintien d'une réserve énergétique suffisante pour combler un déficit éventuel d'apport d'eau de 64 TWh sur deux années consécutives et de 98 TWh sur quatre années consécutives. La Régie a demandé à Hydro-Québec Distribution de vérifier le respect de ce critère auprès de son fournisseur, de déposer et de rendre publique, en mai, août et novembre de chaque année, la démonstration que le critère de fiabilité est respecté.

Ayant eu une présentation de la situation des stocks énergétiques, je suis satisfait quant au respect du critère de fiabilité en énergie applicable au volume d'électricité fourni par Hydro-Québec Production et au fait que cette dernière dispose du stock énergétique pour livrer en toute fiabilité à Hydro-Québec Distribution le volume d'électricité engagé pour 2017 et 2018.

Les critères de fiabilité en énergie applicables au volume d'électricité concerné sont respectés, sans l'utilisation d'importations.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments distingués.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'EM', written over a faint circular stamp or watermark.

Éric Martel