

ANNEXE C

**Confidentialité levée après délai de 3 mois
tel que prévu à la décision D-2008-133**

ANNEXE C
Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP
Hiver 2019-2020, en MW

CONFIDENTIEL

	2019-2020
Électricité patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	55
Autres engagements	2 694
Total	37 090
Offre disponible à la pointe	40 281
Puissance interruptible	302
Achats de puissance court terme	500
Total	41 083
Réserve disponible	3 993
Réserve requise pour respecter le critère de fiabilité de 0,1 jour/an	3 142