

ANNEXE C



Le 3 septembre 2019

Monsieur Jocelin Dumas
Président
Régie de l'énergie
800, place Victoria, bureau 255
Montréal, Québec
H4Z 1A2

Éric Martel
Président-directeur général
Hydro-Québec
75, boulevard René-Lévesque Ouest
20^e étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4

**Objet : Suivi de la décision D-2017-140
Attestation de fiabilité énergétique du parc de production**

Monsieur le Président,

Dans sa décision D-2017-140 du 20 décembre 2017 relative au Plan d'approvisionnement 2017-2026 d'Hydro-Québec Distribution, la Régie de l'énergie a accepté le critère de fiabilité en énergie applicable au volume d'électricité fourni par Hydro-Québec Production, à savoir le maintien d'une réserve énergétique suffisante pour combler un déficit éventuel d'apport d'eau de 64 TWh sur deux années consécutives et de 98 TWh sur quatre années consécutives. La Régie a demandé à Hydro-Québec Distribution de vérifier le respect de ce critère auprès de son fournisseur, de déposer et de rendre publique, en mai, août et novembre de chaque année, la démonstration que le critère de fiabilité est respecté.

Ayant eu une présentation de la situation des stocks énergétiques, je suis satisfait quant au respect du critère de fiabilité en énergie applicable au volume d'électricité fourni par Hydro-Québec Production et au fait que cette dernière dispose du stock énergétique pour livrer en toute fiabilité à Hydro-Québec Distribution le volume d'électricité engagé pour la période 2019-2020.

Les critères de fiabilité en énergie applicables au volume d'électricité concerné sont respectés, sans l'utilisation d'importations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Éric Martel

p.j. Évolution du stock énergétique de janvier 2019 à mai 2021
Hydro-Québec Production – État des réserves et de la fiabilité énergétique