

**ANNEXE C**

**(COI CONFIDENTIALITÉ LEVÉE APRÈS DÉLAI  
DE 3 MOIS TEL QUE PRÉVU À LA  
DÉCISION D-2008-133**

**ANNEXE C**  
**Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP**  
**Hiver 2018-2019, en MW**

**CONFIDENTIEL**

	2018-2019
Électricité patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	56
Autres engagements	1 839
<b>Total</b>	<b>36 237</b>
<hr/>	
Offre disponible à la pointe	40 247
Puissance interruptible	326
Achats de puissance court terme	500
<b>Total</b>	<b>41 073</b>
<hr/>	
Réserve disponible	4 836
Réserve requise pour respecter le critère de fiabilité de 0,1 jour/an	3 331