



**RÈGLEMENT 2008-747 CONCERNANT LE RÉSEAU
DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ**

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d'électricité, Chapitre S-41;

CONSIDÉRANT qu'un réseau de distribution d'électricité est établi dans les limites de la ville de Baie-Comeau;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préciser les conditions de fourniture d'électricité;

CONSIDÉRANT l'opportunité que les conditions de service d'électricité soient les mêmes que celles appliquées par Hydro-Québec;

CONSIDÉRANT que les propriétaires ou occupants de maison, construction ou terrain dans la municipalité sont tenus de laisser placer les poteaux et les fils nécessaires et de laisser exécuter tout autre ouvrage sur leur maison, construction ou terrain pour les fins du système d'électricité établi pour la municipalité;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer le Règlement 96-484 concernant le réseau de distribution d'électricité de la Ville de Baie-Comeau;

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement fut donné lors d'une séance du conseil tenue le 12 mai 2008;

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Les conditions de service d'électricité sur le territoire de Baie-Comeau sont celles découlant de l'application des décisions de la Régie de l'énergie qui se reflètent dans le document joint en annexe A.

ARTICLE 2 ABROGATION

Le présent règlement remplace le Règlement 96-484 concernant le réseau de distribution d'électricité de la Ville de Baie-Comeau à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.




Règlements de la Ville de Baie-Comeau

Adopté par la résolution 2008-185 lors d'une séance publique
du conseil municipal de Baie-Comeau tenue le 20 mai 2008


IVO DI PIAZZA, MAIRE


FRANÇOIS CORRIVEAU, GREFFIER

Entrée en vigueur le 23 mai 2008



Règlements de la Ville de Baie-Comeau



FD - Les Éditions Juridiques FD, Farnham (Québec) No. D-100

ANNEXE A

CONDITIONS DE SERVICE D'ÉLECTRICITÉ



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Champ d'application.....	4112
Réseau autonome.....	4112

CHAPITRE 2 – INFORMATIONS

Information au client.....	4112
Communication de renseignements.....	4112

CHAPITRE 3 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions.....	4112
Unités de mesure applicables.....	4116

CHAPITRE 4 – RESPONSABILITÉ

Responsabilité limitée de la Ville.....	4116
Garde de l'appareillage.....	4116
Absence de garantie.....	4116

PARTIE II – ABONNEMENT AU SERVICE D'ÉLECTRICITÉ

CHAPITRE 5 – DEMANDE D'ABONNEMENT

Demande de service.....	4117
Frais de gestion et d'ouverture de dossier.....	4117
Demande verbale.....	4117
Renseignements requis.....	4117
Conclusion de l'abonnement.....	4118
Confirmation des caractéristiques de l'abonnement.....	4118

CHAPITRE 6 – OBLIGATIONS DU CLIENT

Responsable de l'abonnement.....	4118
Erreur.....	4118
Résiliation de l'abonnement.....	4118
Point de livraison.....	4118
Modification d'abonnement.....	4119
Utilisation de l'électricité sans abonnement.....	4119
Responsabilité du propriétaire.....	4119
Cessation de la livraison.....	4119

CHAPITRE 7 – TERME DE L'ABONNEMENT

Terme de l'abonnement.....	4119
----------------------------	------

CHAPITRE 8 – UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ

Caractéristiques techniques des installations électriques.....	4120
Revente.....	4120

CHAPITRE 9 – DÉPÔTS ET GARANTIES DE PAIEMENT

Dépôt, usage domestique.....	4120
------------------------------	------

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



Dépôt, usage autre que domestique	4121
Montant maximal du dépôt	4121
Intérêts sur dépôt	4121
Utilisation du dépôt	4121
Remboursement du dépôt - usage domestique	4122
Remboursement du dépôt, usage autre que domestique	4122
Délai de remboursement	4122

CHAPITRE 10 – MESURAGE DE L'ÉLECTRICITÉ

Appareillage de mesure fourni par la Ville	4122
Mesurage distinct	4122
Mesurage global	4123

CHAPITRE 11 – FACTURATION ET PAIEMENT

Section 1 – Modes de facturation

Relève des compteurs	4123
Envoi des factures	4123
Délai d'envoi d'une facture finale	4123
Estimation de la consommation	4124
Correction des erreurs de facturation	4124

Section 2 – Modes de paiement

Délai de paiement	4126
Paiement de la facture	4126
Compensation	4126
Modes de versements égaux	4126

CHAPITRE 12 – REFUS OU INTERRUPTION DE SERVICE

Section 1 – Interruption pour fins du réseau

Situation d'urgence	4127
Entretien du réseau	4127

Section 2 – Refus ou interruption de service ou de la livraison de l'électricité

Refus ou interruption de service	4127
Interruption de service en période d'hiver	4128
Avis de retard	4128
Avis d'interruption de service	4128
Terme de l'avis	4128
Accès contrôlé par un propriétaire	4129
Frais d'interruption de service	4129
Garantie de paiement suite à une interruption	4129
Rétablissement de service en période d'hiver	4129
Résiliation d'abonnement suite à une interruption de service	4129

CHAPITRE 13 – ACCÈS AUX INSTALLATIONS DE LA VILLE

Accès aux installations de la Ville	4129
Intervention sur les équipements de la Ville	4130

PARTIE III – ALIMENTATION

CHAPITRE 14 – MODES D'ALIMENTATION

Fréquence et tension	4130
Limites et caractéristiques techniques liées à l'alimentation	4130



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

Section 1 – Alimentation en basse tension

Tensions d'alimentation et limites.....	4130
Alimentation directement de la ligne ou à partir d'un poste distributeur.....	4130
Travaux du requérant.....	4131
Limite de 600 A.....	4131
Appel brusque de courant de 100 A.....	4131
Utilisation d'un poste distributeur.....	4131

Section 2 – Alimentation en moyenne tension

Limite pour l'alimentation en moyenne tension.....	4131
Tension autre que 13,2 kV.....	4131
Procédures applicables lors d'une conversion de tension.....	4132
Poste abaisseur.....	4132

CHAPITRE 15 – ALIMENTATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Branchement fourni par la Ville.....	4132
Type de branchement.....	4132
Ouvrages civils pour branchement distributeur.....	4132
Coût relatif au branchement.....	4132
Frais d'intervention.....	4133
Évaluation sommaire du coût des travaux.....	4133
Branchement client en souterrain.....	4133
Coût relatif à une alimentation temporaire.....	4133
Démantèlement.....	4134
Coût relatif à une ligne de relève.....	4134
Absence de garantie.....	4134

CHAPITRE 16 – PROLONGEMENT ET MODIFICATION DE LIGNE DE DISTRIBUTION

Section 1 – Généralités

Entente de contribution, offre de référence et options.....	4134
Coût des travaux pour prolongement aérien.....	4135
Coût des travaux – conditions spéciales.....	4135

Section 2 – Usage domestique – autre que promoteur

Aérien – avec adduction d'eau.....	4135
Aérien – sans adduction d'eau.....	4135

Section 3 – Usage domestique – promoteur

Aérien – avec adduction d'eau.....	4135
Aérien – sans adduction d'eau.....	4135
Alimentation en souterrain d'un développement domiciliaire.....	4136

Section 4 – Usage autre que domestique

Contribution du requérant.....	4137
Prime d'ajustement.....	4137
Alimentation d'un parc industriel.....	4137

Section 5 – Remboursement de la contribution lors d'ajouts ou d'usage en commun

Modalités de remboursement.....	4137
Remboursement pour ajout nécessitant un prolongement de ligne.....	4137
Crédit pour usage en commun.....	4137

Section 6 – Abandon de projet

Coût d'abandon.....	4138
---------------------	------

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



CHAPITRE 17 – COÛT DES TRAVAUX

Calcul du coût des travaux	4138
Prix applicables au coût des travaux.....	4139
Coût des transformateurs et de l'équipement de mesurage.....	4139
Coût des travaux pour des charges inférieures à 2 kW.....	4139
Coût du mesurage pour installation de petite puissance	4139
Coût des ouvrages civils.....	4139
Propriété des équipements et matériaux	4140

CHAPITRE 18 – DROITS ET OBLIGATIONS

Section 1 – Droits et accès

Installation des équipements.....	4140
Dégagements	4140
Usage des circuits de télécommunication du client.....	4140
Alimentation par plus d'une ligne	4140
Protection pour groupe électrogène.....	4140

Section 2 – Installation électrique

Propriété du client.....	4141
Information concernant l'installation électrique	4141
Caractéristiques de l'installation électrique	4141
Information en cas de défaut.....	4141
Communications.....	4141
Coordination des appareils de protection.....	4141
Protection des biens et sécurité des personnes	4141
Exigence pour les ouvrages civils	4141
Alimentation en souterrain en moyenne tension.....	4142
Facteur de puissance	4142
Puissance disponible.....	4142
Réduction de la puissance disponible.....	4142
Raccordement d'un appareil de production	4142
Raccordement d'appareil en amont du mesurage.....	4142

CHAPITRE 19 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogation du Règlement no 634	4143
Entrée en vigueur	4143
Tension d'alimentation.....	4143
Crédit d'alimentation pour installation sujet à une conversion de tension.....	4143
Abrogation du second paragraphe de l'alinéa 2 de l'article 53 du Règlement no 634.....	4144
Exemption de 100 mètres de ligne.....	4144
Entente de contribution.....	4144
Allocation pour une entente de contribution existante	4144
Taux d'intérêt applicable aux ententes de contribution en cours.....	4144

PARTIE V – ANNEXES

Annexe I (A. 5.4) – Usage domestique	4144
Annexe I (A. 5.4) – Usage autre que domestique.....	4145
Annexe II (A. 9.2).....	4146
Annexe III (A. 14.11 ET 14.12).....	4147
Annexe IV (A.11.7)	4147
Annexe V (A.14.11 ET 14.12)	4147
Annexe VI (A.17.1)	4148
Grille de calcul du coût des travaux	4148



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Champ d'application

1.1 Les dispositions du présent texte établissent les conditions de service d'électricité de la Ville. Toutefois, les dispositions des chapitres 14, 15, 16 et 17 des présentes conditions de service ne s'appliquent qu'au service en basse tension et au service en moyenne tension lorsque le courant maximum n'excède pas 260 A à une tension triphasée.

Réseau autonome

1.2 Les dispositions des présentes conditions de service ne s'appliquent pas au service d'électricité excédant 1 000 kVA à partir d'un réseau autonome.

CHAPITRE 2 – INFORMATIONS

Information au client

2.1 La Ville informe ses clients quant aux présentes conditions de service.

Communication de renseignements

2.2 Lorsque la Ville réalise des travaux dont le coût facturé au requérant est supérieur aux « *frais de mise sous tension* » prévus aux tarifs d'électricité pour les heures régulières de travail de la Ville, cette dernière lui communique les renseignements suivants :

- 1° toute information utile à propos de l'échéancier et de la nature des travaux ainsi que les exigences techniques applicables aux travaux qui seront réalisés par le requérant à la demande de la Ville;
- 2° le coût des travaux et les frais liés au service d'électricité prévus aux tarifs d'électricité qui seront facturés, ainsi que les termes de paiement;
- 3° le coût estimé des travaux dont la valeur sera révisée selon le coût réel encouru une fois ceux-ci complétés.

CHAPITRE 3 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

3.1 Aux fins des présentes conditions de service, on entend par :

Abonnement :

Tout contrat conclu entre un client et la Ville pour le service et la livraison de l'électricité.

Abonnement de courte durée :

Tout abonnement de courte durée au sens des tarifs d'électricité.

Activité commerciale :

Ensemble des actions assurant la mise en marché ou la vente de produits ou de services.

Activité industrielle :

Ensemble des actions assurant la fabrication, l'assemblage ou la transformation de marchandises ou de denrées, ou l'extraction de matières premières.

Alimentation temporaire :

Alimentation d'une installation électrique dont la durée d'exploitation en un lieu donné est limitée, tels un chantier de construction, un chantier de dragage et un cirque itinérant. Les

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



maisons et roulottes qui ne sont pas installées sur des fondations permanentes sont également visées.

Appareillage de mesurage :

Le transformateur de courant, le transformateur de tension, le compteur, l'indicateur, l'appareil auxiliaire d'enregistrement, l'appareil auxiliaire de commande, la boîte à bornes d'essai, le câblage, les liens de communication et tout autre dispositif appartenant et utilisé par la Ville pour le mesurage de l'électricité.

Bâtiment :

Toute construction qui n'est pas en contact avec une autre construction ou si elle est en contact avec une autre construction, elle en est séparée au moyen de murs coupe-feu pleins où ses ouvertures sont protégées par des portes coupe-feu approuvées conformément aux dispositions du *Code national du bâtiment du Canada*, reprises dans le *Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment-1990* ((1993) 125 G.O. II, 7380) tel qu'il se lit au moment où il s'applique.

Branchement client :

Partie de l'installation électrique de la propriété à desservir, à partir du point de raccordement jusqu'au coffret de branchement ou au poste client.

Branchement distributeur :

Toute portion d'une ligne qui n'est pas située le long d'un chemin public, mais qui est située entre le point de branchement et le point de raccordement et qui respecte l'une des conditions suivantes :

- 1° alimente un seul point de raccordement;
- 2° alimente plusieurs points de raccordement situés sur un même lot;
- 3° alimente plusieurs points de raccordement situés sur des lots contigus appartenant à une même personne physique ou morale.

Chambre annexe :

Tout ouvrage civil rattaché ou incorporé à un bâtiment par un mur mitoyen pour constituer un bâtiment distinct destiné à l'installation d'un poste distributeur.

Chemin accessible par fardier :

Tout chemin entretenu par un particulier ou un organisme et accessible aux véhicules routiers et aux véhicules lourds, au sens de l'article 4 du *Code de la sécurité routière* (L.R.Q., c. C-24.2).

Chemin public :

Tout chemin de propriété publique au sens de l'article 4 du *Code de la sécurité routière* (L.R.Q., c. C-24.2).

Client :

Une personne physique ou morale, une société ou un organisme titulaire d'un ou de plusieurs abonnements.

Coffret de branchement :

Ensemble constitué d'un boîtier contenant soit des fusibles et un interrupteur ou un disjoncteur, et construit de façon à pouvoir être mis sous clef ou scellé et à permettre la manipulation de l'interrupteur ou du disjoncteur lorsque le coffret de branchement est fermé.

Dépendance :

Toute construction ou tout aménagement rattaché de façon accessoire à un bâtiment.

Entente de contribution :

Entente signée par le requérant et la Ville dans laquelle figurent notamment la description des travaux à réaliser, le coût des travaux et, le cas échéant, le montant alloué.

Entente de paiement :

Les termes d'un accord visant le remboursement des sommes dues suivant des modalités autres que celles prévues à l'article 11.6. L'entente de paiement doit permettre d'acquitter la dette et le coût de la consommation prévue pour le terme de l'entente.



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

Exigence technique :

Ce qui est exigé de façon à ce que l'installation électrique du client soit compatible avec le réseau de la Ville, ou à tout autre besoin lié à l'installation et à l'exploitation de ce réseau.

Exploitation agricole :

Les terres, les bâtiments et les équipements servant à la culture des végétaux ou à l'élevage des animaux, à l'exclusion de tout logement ainsi que de toute installation servant à une activité industrielle ou à une activité commerciale.

Intensité nominale :

L'intensité du courant électrique indiquée sur le coffret de branchement.

Installation électrique :

Tout poste client et tout équipement électrique alimenté ou à être alimenté par la Ville, en aval du point de raccordement. L'installation électrique inclut le branchement client.

Ligne :

Ensemble des supports, conducteurs, ouvrages civils et équipements électriques requis pour la distribution de l'électricité en moyenne et basse tension, jusqu'au point de raccordement. La ligne inclut le branchement distributeur, lorsqu'il y en a un.

Livraison de l'électricité :

La mise et le maintien sous tension du point de livraison, qu'il y ait ou non utilisation de l'électricité.

Logement :

Un local d'habitation privé, aménagé de façon à permettre de s'y loger et de s'y nourrir, comportant une entrée privée et, notamment, une cuisine ou une cuisinette ainsi qu'une installation sanitaire complète et dont les occupants ont libre accès à toutes les pièces. Une installation sanitaire complète comprend un lavabo, une toilette et un bain ou une douche.

Mois :

La période comprise entre une date d'un mois de calendrier et la date correspondante du mois suivant.

Montant alloué :

Montant que la Ville détermine à la date de la signature de l'entente de contribution et qu'elle octroie pour un prolongement ou une modification réalisé sur la ligne suite à une demande d'alimentation.

Offre de référence :

Proposition faite au requérant pour alimenter une installation électrique, dont le contenu est déterminé par la Ville.

Ouvrage civil :

Tous les travaux de génie civil requis pour réaliser un projet, tels que le creusage de tranchées, la pose de canalisations qui ne sont pas enrobées de béton et qui sont déposées en pleine terre dans une tranchée, la construction de canalisations enrobées de béton, le compactage des matériaux de remblai et la construction et la mise en place de structures.

Période de consommation :

Une période au cours de laquelle l'électricité est livrée au client et qui est comprise entre les deux dates prises en considération par la Ville pour le calcul de la facture.

Période d'hiver :

La période allant du 1er décembre d'une année au 31 mars inclusivement de l'année suivante.

Point de branchement :

Point sur la ligne à partir duquel le branchement distributeur commence. Lorsqu'il n'y a pas de branchement distributeur, le point de branchement est au point de raccordement.

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



Point de livraison :

Point où la Ville livre l'électricité et à partir duquel le client peut l'utiliser, situé immédiatement en aval de l'appareillage de mesurage de la Ville. Lorsque la Ville n'installe pas d'appareillage de mesurage ou lorsque celui-ci est situé en amont du point de raccordement, le point de livraison est au point de raccordement.

Point de raccordement :

Point où l'installation électrique est reliée à la ligne. Lorsqu'il y a un branchement distributeur, le point de raccordement est le point où se rencontrent le branchement client et le branchement distributeur.

Poste client :

Poste de transformation n'appartenant pas à la Ville et servant à alimenter les équipements électriques de la propriété à desservir.

Poste distributeur :

Poste de transformation de la Ville, dont seuls les ouvrages civils ne lui appartiennent pas, aménagé sur la propriété à desservir et qui alimente un coffret de branchement de plus de 600 A en basse tension.

Puissance :

- 1° petite puissance : une puissance à facturer minimale inférieure à 100 kW;
- 2° moyenne puissance : une puissance à facturer minimale égale ou supérieure à 100 kW, mais inférieure à 5 000 kW;
- 3° grande puissance : une puissance à facturer minimale égale ou supérieure à 5 000 kW.

Puissance disponible :

La puissance maximale que le client ne peut dépasser pour un abonnement donné, sans l'autorisation de la Ville.

Requérant :

Tout propriétaire ou toute personne autorisée ou mandatée par ce dernier, qu'il soit ou non titulaire d'un abonnement, qui demande le service d'électricité ou requiert que des travaux liés à ce service soient effectués.

Réseau autonome :

Un réseau de production et de distribution d'électricité détaché du réseau principal.

Réseau municipal d'adduction d'eau ou d'égout sanitaire :

Réseau propriété d'une municipalité et desservant plus de 100 propriétés.

Service d'électricité :

La mise et le maintien sous tension du point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz.

Socle :

Toute structure destinée à supporter l'appareillage électrique.

Système bi-énergie :

Tout système qui sert au chauffage de l'eau ou d'un local ou tout autre procédé de chauffe qui utilise l'électricité et un combustible comme sources d'énergie.

Tarifs d'électricité :

« *Tarifs et conditions du Distributeur* » adoptés par la Ville.

Tarif domestique :

Un tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour un usage domestique aux conditions fixées aux tarifs d'électricité.

Tension :

- 1° basse tension : la tension nominale entre phases n'excédant pas 750 V;



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

moyenne tension : la tension nominale entre phases de plus de 750 V et de moins de 44 000 V. Le terme 13,2 kV est utilisé pour désigner la tension triphasée delta;

3° haute tension : la tension nominale entre phases de 44 000 V et plus.

Tension en régime permanent :

Valeur efficace de la tension évaluée sur une période d'intégration de 10 minutes.

Usage domestique :

L'utilisation de l'électricité à des fins exclusives d'habitation dans un logement.

Vente à forfait :

La vente de l'électricité selon un tarif fixe quand la consommation d'énergie n'est pas mesurée.

Ville :

La Ville de Baie-Comeau.

Unités de mesure applicables

3.2 Pour l'application des présentes conditions de service :

- 1° l'intensité nominale s'exprime en ampères (A);
- 2° la tension s'exprime en volts (V) ou en kilovolts (kV);
- 3° la puissance s'exprime en watts (W) ou en kilowatts (kW);
- 4° la puissance apparente s'exprime en voltampères (VA), en kilovoltampères (kVA) ou en mégavoltampères (MVA);
- 5° l'énergie s'exprime en wattheures (Wh) ou en kilowattheures (kWh).

CHAPITRE 4 – RESPONSABILITÉ

Responsabilité limitée de la Ville

4.1 La Ville ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité du service et de la livraison de l'électricité.

La Ville ne peut être tenue responsable de tout dommage matériel causé par une ou plusieurs variations ou pertes de tension ou de fréquence, interruptions de service pratiquées conformément aux présentes conditions de service ou défauts de livrer l'électricité sauf en cas de faute intentionnelle ou lourde.

La Ville ne peut être tenue responsable des préjudices résultant d'une tension de fourniture en régime permanent qui n'excède pas les limites suivantes :

- 1° si l'électricité est fournie en basse et moyenne tension, selon la norme prévue à l'article 14.1;
- 2° si l'électricité est fournie en haute tension, un écart jusqu'à plus ou moins 10 % par rapport à la tension nominale de fourniture.

Garde de l'appareillage

4.2 Le client est gardien de l'appareillage de la Ville installé sur la propriété desservie, à l'exception des poteaux et des conducteurs aériens, sauf dans les cas où cet appareillage est situé dans un lieu sous le contrôle d'un tiers.

Absence de garantie

4.3 Les éléments suivants ne constituent pas et ne doivent pas être interprétés comme constituant une évaluation ni une garantie par la Ville de la valeur fonctionnelle, du

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



rendement ou de la sécurité des installations desservant le client, comprenant son installation électrique et ses appareils de protection, ni de leur conformité à toute disposition législative ou réglementaire applicable :

- 1° tout abonnement conclu en vertu des présentes conditions de service;
- 2° toute entente conclue en vertu des présentes conditions de service;
- 3° toute installation effectuée par la Ville;
- 4° tout raccordement du réseau à une installation électrique;
- 5° toute autorisation donnée par la Ville;
- 6° toute inspection ou vérification effectuée par la Ville;
- 7° le service et la livraison de l'électricité par la Ville.

Lorsque le client n'utilise pas l'électricité conformément aux articles 18.8 et 18.16, il est responsable de tout préjudice causé à d'autres clients ou à la Ville.

PARTIE II – ABONNEMENT AU SERVICE D'ÉLECTRICITÉ

CHAPITRE 5 – DEMANDE D'ABONNEMENT

Demande de service

5.1 Sous réserve de l'article 5.3, la demande pour obtenir le service d'électricité doit être faite à la Ville, par écrit, par celui qui sera titulaire de l'abonnement ou par son représentant dûment autorisé.

Frais de gestion et d'ouverture de dossier

5.2 Si le demandeur a été un client de la Ville, au cours des cinq (5) années qui précèdent la date de la demande pour le service d'électricité, ou si au moment de sa demande, il fournit une facture attestant qu'il a été client d'un réseau municipal ou coopératif de distribution de l'électricité au Québec ou d'Hydro-Québec, au cours des cinq (5) années qui précèdent la date de la demande pour le service d'électricité, il doit payer les « *frais de gestion de dossier* » prévus aux tarifs d'électricité.

Si le demandeur n'a pas été un client de la Ville, au cours des cinq (5) années qui précèdent la date de la demande pour le service d'électricité, ou s'il n'a pas été client d'un réseau municipal ou coopératif de distribution de l'électricité au Québec ou d'Hydro-Québec au cours des cinq (5) années qui précèdent la date de la demande pour le service d'électricité, il doit payer les « *frais d'ouverture de dossier* » prévus aux tarifs d'électricité.


Demande verbale

5.3 La demande pour le service d'électricité à la tension monophasée 120/240 V peut être faite verbalement dans les cas suivants :

- 1° pour une installation électrique dont l'intensité nominale est de 400 A et moins devant servir à un usage domestique;
- 2° pour une installation électrique dont l'intensité nominale est de 200 A et moins devant servir à un usage autre que domestique.

Renseignements requis

5.4 Toute demande doit contenir les renseignements énumérés à l'annexe I.



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

Conclusion de l'abonnement

5.5 L'abonnement est conclu par le consentement donné au demandeur par la Ville aux conditions selon lesquelles le service d'électricité sera fourni et livré et, le cas échéant, selon la limite de puissance disponible et les caractéristiques techniques des installations requises.

L'abonnement est conclu par écrit lorsque le demandeur ou la Ville le requiert.

Confirmation des caractéristiques de l'abonnement

5.6 La Ville confirme par écrit à chacun des clients, les principales caractéristiques de l'abonnement dont il est titulaire.

CHAPITRE 6 – OBLIGATIONS DU CLIENT

Responsable de l'abonnement

6.1 Le titulaire d'un abonnement est le client de la Ville et il doit respecter les obligations prévues aux présentes conditions de service et aux tarifs d'électricité.

Le client de la Ville peut être titulaire d'un ou de plusieurs abonnements.

Lorsque plusieurs clients sont titulaires d'un même abonnement, chaque client est responsable du paiement total de la facture d'électricité.

Erreur

6.2 À compter de sa connaissance, le client doit aviser immédiatement la Ville de toute erreur apparaissant sur :

- 1° la confirmation des caractéristiques de son abonnement, prévue à l'article 5.6;
ou
- 2° tout abonnement, y compris ses modifications;
ou
- 3° les factures d'électricité émises par la Ville.

Il doit aussi aviser la Ville immédiatement de toute modification aux caractéristiques de son abonnement apportée en cours d'abonnement.

Résiliation de l'abonnement

6.3 Le client demeure responsable envers la Ville à l'égard de l'électricité faisant l'objet de l'abonnement tant que celui-ci n'a pas été résilié.

Malgré l'article 7.1, un abonnement ne peut être résilié si le client qui doit des sommes à la Ville continue de bénéficier du service électrique à la même adresse que celle pour laquelle la résiliation est demandée.

Point de livraison

6.4 Chaque point de livraison fait l'objet d'un abonnement distinct, sauf dans les cas suivants :

- 1° lorsque, le 1er février 1984, l'électricité livrée pour un logement faisait l'objet d'un seul abonnement même si elle était mesurée par plus d'un appareillage de mesure, si telle est encore la situation le 1er avril 2008, et ce, tant que l'installation électrique du client n'est pas modifiée;
- 2° lorsque l'électricité livrée au client peut aussi l'être à un point de livraison situé sur une ligne de relève;
- 3° lorsque l'électricité est livrée au client par plus d'une ligne en raison de la capacité limitée des lignes de la Ville;

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



- 4° lorsque l'électricité est vendue à forfait ou à des fins d'éclairage public ou d'éclairage Sentinelle définis aux tarifs d'électricité.

Modification d'abonnement

6.5 Le client doit présenter une nouvelle demande s'il désire modifier son abonnement. Si la nouvelle demande respecte les conditions de service, un nouvel abonnement remplace celui qui est en cours.

Utilisation de l'électricité sans abonnement

6.6 En l'absence d'un abonnement, l'occupant, le locataire, l'administrateur ou le propriétaire d'un logement ou d'un immeuble qui peut bénéficier ou bénéficie de l'électricité, sans être titulaire d'un abonnement, est considéré avoir les obligations d'un titulaire d'abonnement comme prévu à l'article 6.1.

Le présent article ne peut être interprété comme autorisant quiconque bénéficie de l'électricité à un endroit à titre d'occupant, de locataire, d'administrateur ou de propriétaire à en bénéficier sans avoir conclu un abonnement.

Responsabilité du propriétaire

6.7 Suite à la résiliation de l'abonnement par le locataire ou lorsqu'il est constaté qu'un local est vacant, la Ville transmet un avis écrit au propriétaire afin de connaître ses intentions quant au maintien du service d'électricité.

Le propriétaire qui accepte de devenir le titulaire de l'abonnement pour un logement ou un local laissé vacant est exempté du paiement des frais prévus à l'article 5.2.

Le refus de se rendre responsable de la consommation d'un local laissé vacant équivaut à une demande de cessation de la livraison de l'électricité, laquelle est régie par l'article 6.8 dès que l'abonnement en cours est résilié conformément à l'article 7.1.

Ce refus doit être signifié par écrit à la Ville.

Le propriétaire, qui fait défaut de faire connaître ses intentions quant au maintien du service d'électricité dans les sept (7) jours francs de l'envoi de l'avis, est considéré avoir les obligations d'un titulaire d'abonnement comme prévu à l'article 6.1 dès que l'abonnement en cours est résilié conformément à l'article 7.1.

Cessation de la livraison

6.8 Malgré toute convention contraire entre le locateur et le locataire et sous réserve des articles 12.3 et 12.9, seul le propriétaire d'un immeuble peut demander la livraison ou la cessation de la livraison de l'électricité. Lors de la demande de livraison d'électricité suite à une cessation, le propriétaire doit payer les « *frais de mise sous tension* » prévus aux tarifs d'électricité.

Si le propriétaire n'est pas le client de la Ville pour l'immeuble visé par la demande, la cessation de la livraison de l'électricité ne pourra être requise par le propriétaire qu'après résiliation de l'abonnement par le locataire.

CHAPITRE 7 – TERME DE L'ABONNEMENT

Terme de l'abonnement

7.1 L'abonnement commence à la date prévue pour le début de la livraison de l'électricité et, le cas échéant, si la livraison commence plus tôt, à la date effective du début de la livraison. Sous réserve des catégories d'usage prévues aux paragraphes 1° à 4° du troisième alinéa :



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

l'abonnement pour un usage domestique est conclu pour un terme initial d'au moins une semaine et il se continue jusqu'à ce que le client ou la Ville le résilie en donnant un avis d'au moins sept (7) jours francs à cet effet;

- 2° l'abonnement pour un usage autre que domestique est conclu pour un terme initial d'au moins un an et il se continue selon le terme convenu entre le client et la Ville ou, s'il n'y en a pas, de mois en mois jusqu'à ce que le client ou la Ville le résilie en donnant un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet avant l'échéance du terme.

Pour les catégories d'usage suivantes :

- 1° l'abonnement de courte durée est conclu pour un terme initial d'au moins un mois et il se continue jusqu'à ce que le client ou la Ville le résilie en donnant un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet;
- 2° l'abonnement pour un service temporaire se continue de jour en jour jusqu'à ce que le client le résilie en donnant à la Ville un avis d'au moins un jour franc à cet effet;
- 3° l'abonnement pour le service complet d'éclairage public défini aux tarifs d'électricité est conclu pour un terme initial d'au moins un an et il se continue selon le terme convenu entre le client et la Ville ou, s'il n'y en a pas, d'année en année jusqu'à ce que le client ou la Ville le résilie en donnant un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet avant l'échéance du terme;
- 4° l'abonnement pour le service général d'éclairage public défini aux tarifs d'électricité est conclu pour un terme initial d'au moins un mois lorsque l'abonnement comporte seulement le service d'électricité et pour un terme initial d'au moins un an dans les autres cas. Il se continue jusqu'à ce que le client ou la Ville le résilie en donnant un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet avant l'échéance du terme.

CHAPITRE 8 – UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ

Caractéristiques techniques des installations électriques

8.1 Le client fournit à la Ville les renseignements relatifs à son utilisation de l'électricité et aux caractéristiques techniques des installations électriques de la propriété desservie, nécessaires à la gestion du réseau ou pour en assurer la sécurité. Il doit avertir immédiatement la Ville de tout changement dans les renseignements fournis.

Revente

8.2 Il est interdit de revendre, louer, prêter, échanger ou donner l'électricité fournie ou livrée par la Ville, à moins d'être une entreprise de distribution d'énergie électrique visée à la *Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d'électricité* (L.R.Q., c. S-41).

Le présent article ne peut être interprété comme interdisant la location de quelque local ou immeuble dont le coût du loyer comprend celui de l'électricité.

CHAPITRE 9 – DÉPÔTS ET GARANTIES DE PAIEMENT

Dépôt, usage domestique

9.1 Pour un abonnement à des fins d'usage domestique et sous réserve de l'article 20 de la *Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles* (L.R.Q., c. M-37), la Ville peut exiger un dépôt en argent ou une garantie de paiement d'un client qui, au cours des 24 mois qui précèdent la demande de dépôt ou de garantie, s'est prévalu des dispositions de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* (L.R.C., 1985, ch. B-3) ou qui a reçu l'avis de retard mentionnant l'éventualité d'une interruption de service prévu à l'article 12.5.

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



Dépôt, usage autre que domestique

9.2 Pour tout nouvel abonnement à des fins d'usage autre que domestique, un dépôt en argent ou une garantie peut être requis, sauf pour les abonnements suivants :

- 1° l'abonnement du client qui ne constitue pas un risque suite à une évaluation effectuée par la Ville en fonction des critères généralement reconnus dont notamment et non limitativement : le nombre d'années en affaires, l'expérience des gestionnaires, l'historique de paiement, le secteur d'activités;
- 2° l'abonnement d'un organisme public visé à l'annexe II;
- 3° l'abonnement d'une institution financière visée à l'annexe II;
- 4° l'abonnement grande puissance;
- 5° l'abonnement pour un immeuble visé par la *Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles*;
- 6° l'abonnement pour une demande de branchement temporaire pour un chantier de construction;
- 7° l'abonnement pour la vente à forfait d'électricité lorsqu'il y a une faible consommation d'électricité, tels les cabines téléphoniques et les appareils de cablodistribution directement reliés au réseau de la Ville;
- 8° l'abonnement dont la demande de modification ne vise qu'un changement de l'adresse de service du client;
- 9° l'abonnement du client qui, pendant les 24 mois qui précèdent la date de sa demande, a payé à échéance les factures d'électricité pour ses autres abonnements à des fins d'usage autre que domestique;
- 10° l'abonnement du client qui est une personne physique, qui, pendant les 24 mois qui précèdent la date de sa demande, a payé à échéance les factures d'électricité pour ses autres abonnements à la condition qu'il n'y ait pas de facturation de la puissance pour ce nouvel abonnement.

La Ville peut aussi exiger un dépôt en argent ou une garantie de paiement d'un client qui, au cours des 24 mois qui précèdent la date de sa dernière facture, n'a pas payé à échéance au moins une facture d'électricité pour l'abonnement dont il est ou était titulaire.

Montant maximal du dépôt

9.3 Tout dépôt ou garantie visé aux articles 9.1 et 9.2 ne peut excéder une somme égale à la facturation estimée la plus élevée pour la puissance et l'énergie, toutes taxes incluses, pour deux (2) mois consécutifs à l'intérieur des 12 mois qui suivent la date de la détermination du montant du dépôt ou de la garantie.

Intérêts sur dépôt

9.4 Tout dépôt en argent porte intérêt, pour les 12 mois qui suivent le 1^{er} avril d'une année, selon le « *taux applicable aux dépôts* » prévu aux tarifs d'électricité.

L'intérêt se calcule au 31 mars de chaque année et il est payable avant le 1^{er} juin de chaque année; si le dépôt est remboursé, l'intérêt se calcule jusqu'à la date du remboursement et il est payable à cette date.

Utilisation du dépôt

9.5 La Ville applique la totalité ou une partie du dépôt et de l'intérêt couru ou de la garantie au solde débiteur d'un compte en souffrance du client dans les cas suivants :

- 1° l'abonnement qui a fait l'objet du dépôt ou de la garantie est résilié;



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

la livraison de l'électricité est interrompue en vertu du paragraphe 1^o du deuxième alinéa de l'article 12.3 pour l'abonnement qui a fait l'objet du dépôt ou de la garantie.

Tout solde du dépôt ou de la garantie non appliqué est alors remis au client.

Remboursement du dépôt - usage domestique

9.6 Le client, dont l'abonnement est à des fins d'usage domestique et qui a versé un dépôt en argent ou une garantie de paiement, a droit au remboursement de ce dépôt ou à la remise de cette garantie à l'échéance des 24 mois qui suivent le versement du dépôt ou de la garantie sauf si, pendant cette période, il a payé plus d'une facture d'électricité après l'échéance. Dans ce cas, le dépôt ou la garantie peut être conservé pour une nouvelle période de 24 mois.

Remboursement du dépôt, usage autre que domestique

9.7 Le client, dont l'abonnement est à des fins d'usage autre que domestique et qui a versé un dépôt en argent ou une garantie de paiement, a droit au remboursement de ce dépôt ou à la remise de cette garantie à l'échéance de la période de rétention déterminée par la Ville et n'excédant pas 48 mois, sauf si, pendant les 24 derniers mois, il a payé au moins une facture d'électricité après l'échéance. Dans ce cas, le dépôt ou la garantie peut être conservé pour une nouvelle période déterminée par la Ville qui n'excédera pas 48 mois.

Délai de remboursement

9.8 Pour tout abonnement, le remboursement du dépôt ou la remise de la garantie s'effectue dans les 60 jours qui suivent l'expiration de l'un ou l'autre des délais visés aux articles 9.6 et 9.7.

La Ville rembourse, au choix du client, le dépôt et l'intérêt couru, soit en les créditant au compte du client, soit en les lui faisant parvenir.

CHAPITRE 10 – MESURAGE DE L'ÉLECTRICITÉ

Appareillage de mesure fourni par la Ville

10.1 L'électricité livrée au client est mesurée au moyen de l'appareillage de mesure fourni et installé par la Ville.

Tout équipement ou appareil autre que l'appareillage de mesure de la Ville est fourni et installé par le client, à ses frais.

Lorsque l'électricité est mesurée en basse tension, le requérant doit installer les transformateurs de courant de la Ville et raccorder l'enroulement à la tension primaire de ceux-ci lorsqu'ils doivent être installés dans un poste blindé.

Lorsque l'électricité est mesurée en moyenne ou en haute tension, le requérant doit installer les transformateurs de tension et de courant de la Ville et raccorder l'enroulement à la tension primaire de ceux-ci.

Mesurage distinct

10.2 Sous réserve des tarifs d'électricité, l'électricité livrée fait l'objet d'un mesurage distinct pour chaque point de livraison sur la propriété desservie, sauf dans les cas suivants :

- 1^o pour la vente à forfait de l'électricité;
- 2^o pour le service d'électricité à des fins d'éclairage public et d'éclairage Sentinelle définis aux tarifs d'électricité;

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



- 3° au 15 avril 1987, l'électricité était mesurée par un seul appareillage de mesurage et elle l'est encore le et après le 1^{er} avril 2008, même si elle est livrée à plusieurs points de livraison sur la propriété desservie, et ce, tant que le branchement du client n'est pas modifié.

Mesurage global

10.3 Même s'il y a plusieurs appareillages de mesurage dans un immeuble, la Ville doit pouvoir effectuer, à des fins d'analyse de la consommation de l'électricité, un mesurage global de l'électricité livrée dans la totalité ou dans une partie de l'immeuble.

CHAPITRE 11 – FACTURATION ET PAIEMENT

Section 1 – Modes de facturation

Relève des compteurs

11.1 Dans le cas de l'abonnement pour lequel seule l'énergie est mesurée, la Ville effectue le relevé des compteurs aux fins de la facturation selon l'une des fréquences suivantes :

- 1° au moins une fois l'an, pour les installations éloignées et difficiles d'accès, telles une station météo, une tour micro-ondes, une antenne radio ou une pompe;
- 2° au moins tous les 120 jours, dans les autres cas.

Dans le cas de l'abonnement pour lequel la puissance et l'énergie sont mesurées, la Ville effectue le relevé des compteurs et le recul des indicateurs de maximum aux fins de la facturation selon l'une des fréquences suivantes :

- 1° approximativement tous les 60 jours, pour l'abonnement dont la puissance facturée, mesurée ou calculée est généralement inférieure à 50 kW;
- 2° approximativement tous les 30 jours, pour l'abonnement dont la puissance facturée, mesurée ou calculée est généralement égale ou supérieure à 50 kW.

Envoi des factures

11.2 Dans le cas de l'abonnement pour lequel seule l'énergie est mesurée, la Ville envoie une facture au client au moins tous les 90 jours. La Ville doit avoir accès au compteur pour que ce délai s'applique à l'égard de la facture initiale.

En l'absence de facturation dans le délai prévu, la Ville accepte que le solde dû soit acquitté en deux (2) versements consécutifs suivant l'échéance prévue à l'article 11.6. La Ville peut également convenir d'une entente de paiement avec le client.

Malgré l'article 11.1, lorsque la Ville ne peut effectuer le relevé des compteurs, elle établit les factures sur une estimation, soit de la consommation d'énergie, soit de l'appel de puissance et de la consommation d'énergie. Elle effectue les réajustements sur une facture subséquente établie à la suite d'un relevé de compteur.

La Ville établit également la facture initiale et la facture finale sur une estimation, soit de la consommation d'énergie, soit de l'appel de puissance et de la consommation d'énergie. Toutefois, le client peut fournir son propre relevé de compteur et la Ville établit la facture en conséquence.

Délai d'envoi d'une facture finale

11.3 Lorsque seule l'énergie est mesurée, la Ville envoie une facture finale au client dans un délai maximal de 60 jours de la date de la résiliation de l'abonnement.

Lorsque la puissance et l'énergie sont mesurées, la Ville envoie une facture finale au client dans un délai maximal de 30 jours de la date de la résiliation de l'abonnement.



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

En l'absence de facturation dans le délai prévu, la Ville accepte que le solde dû soit acquitté en deux (2) versements consécutifs suivant l'échéance prévue à l'article 11.6. La Ville peut également convenir d'une entente de paiement avec le client.

La Ville doit avoir accès au compteur et le client doit avoir dûment avisé la Ville de la date de la résiliation de son abonnement pour que s'appliquent les délais prévus au présent article.

Estimation de la consommation

11.4 Dans le cas où l'électricité mesurée par l'appareillage de mesurage de la Ville ou facturée ne correspond pas à l'électricité réellement utilisée, ou en l'absence d'appareillage de mesurage, la Ville établit la consommation d'énergie et la puissance à facturer à partir d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

- 1° les données fournies par des épreuves de mesurage;
- 2° l'inventaire des appareils raccordés et l'estimation de leur utilisation moyenne;
- 3° les valeurs enregistrées durant les périodes de consommation précédant ou suivant immédiatement la défectuosité de l'appareillage de mesurage ou durant la même période de l'année précédente;
- 4° tout autre moyen pour établir ou estimer la consommation d'énergie ou l'appel de puissance.

Lorsqu'il s'agit d'un réseau autonome dont l'électricité livrée aux clients n'est généralement pas mesurée, la Ville peut aussi établir la consommation moyenne par abonnement à l'intérieur d'une même catégorie d'usage.

Correction des erreurs de facturation

11.5 Dans les cas où l'électricité facturée au client ne correspond pas à l'électricité réellement utilisée ou que la facture est de quelque façon entachée d'erreurs, la Ville apporte les corrections appropriées selon les modalités suivantes :

- 1° Pour un abonnement d'usage domestique ou un abonnement d'usage autre que domestique pour lequel seule l'énergie est mesurée :
 - a) lorsque la correction entraîne un débit sur la facture du client, la Ville réclame à ce dernier le montant résultant de l'application de la correction pour toutes les périodes de consommation affectées, mais n'excédant pas six (6) mois;
 - b) lorsque la correction entraîne un crédit sur la facture du client, la Ville rembourse ce dernier :
 - i) dans le cas d'un défaut de l'appareillage de mesurage, le montant résultant de l'application de la correction pour toutes les périodes de consommation affectées;
 - ii) dans tous les autres cas, le montant résultant de l'application de la correction pour toutes les périodes de consommation affectées, mais n'excédant pas 36 mois;
 - iii) dans le cas où la période est indéterminée, elle est réputée être de six (6) mois.
- 2° Pour un abonnement d'usage autre que domestique pour lequel la puissance et l'énergie sont mesurées :
 - a) lorsque la correction entraîne un débit sur la facture du client, la Ville réclame à ce dernier :

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



- i) dans le cas d'un défaut de l'appareillage de mesurage, le montant résultant de l'application de la correction pour toutes les périodes de consommation affectées, mais n'excédant pas 36 mois;
- ii) dans tous les autres cas, le montant résultant de l'application de la correction pour toutes les périodes de consommation affectées, mais n'excédant pas 12 mois.

Nonobstant les sous-paragraphes i) et ii) ci-dessus, s'il est établi que le client connaissait le défaut ou l'erreur et n'a pas avisé la Ville conformément aux articles 6.2 et 8.1, cette dernière réclame le montant résultant de l'application de la correction pour toutes les périodes de consommation affectées.

- b) lorsque la correction entraîne un crédit sur la facture du client, la Ville rembourse ce dernier :
 - i) dans le cas d'un défaut de l'appareillage de mesurage, le montant résultant de l'application de la correction pour toutes les périodes de consommation affectées;
 - ii) dans tous les autres cas, le montant résultant de l'application de la correction pour toutes les périodes de consommation affectées, mais n'excédant pas 36 mois;
 - iii) dans le cas où la période est indéterminée, elle est réputée être de six (6) mois.

3° Nonobstant les paragraphes 1° a) et 2° a) ci-dessus, lorsqu'un client change son utilisation de l'électricité de sorte que la catégorie de tarif qui lui est applicable, en vertu des tarifs d'électricité, est modifiée et qu'il n'en a pas avisé la Ville conformément aux articles 8.1 et 18.19, cette dernière réclame le montant résultant de l'application de la correction pour toutes les périodes de consommation affectées.

4° Nonobstant les paragraphes 1° et 2° ci-dessus, dans les cas de compteurs croisés :

- a) lorsque la correction entraîne un débit sur la facture d'un client et un crédit sur la facture d'un autre client, la Ville apporte les corrections appropriées en réclamant ou en remboursant au client, selon le cas, les montants résultant de l'application de la correction pour toutes les périodes de consommation affectées;
- b) dans les cas où la période est indéterminée, elle est réputée être de six (6) mois;
- c) lorsque la correction entraîne un crédit sur la facture d'un client, et que ce client n'est plus titulaire d'un abonnement, la Ville cesse toute démarche de localisation six (6) mois après la découverte de l'erreur ayant donné lieu à la correction.

5° Sont exclus des modalités de corrections de factures :

- a) les corrections d'estimations de factures établies selon l'article 11.2;
- b) la révision des modes de versements égaux établis selon l'article 11.9;
- c) la consommation d'électricité visée par l'article 6.6;
- d) les cas de subtilisation d'énergie;
- e) les erreurs causées par des dommages intentionnels aux appareils de la Ville;



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

f) les abonnements facturés selon un tarif à forfait en vertu des tarifs d'électricité.

6° Dans tous les cas où la Ville effectue un remboursement au client, des intérêts sont calculés sur le montant remboursé au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur le premier jour ouvrable du mois au cours duquel s'effectue le remboursement. Cette disposition ne s'applique pas pour une correction apportée conformément au paragraphe 4° ci-dessus.

7° Toutes les périodes prévues au présent article sont déterminées à compter de la date de l'avis de la Ville informant le client de la découverte de l'anomalie. Si l'anomalie a été signalée par le client, les périodes prévues au présent article sont déterminées à compter de la date de l'avis du client informant la Ville de la découverte de cette anomalie.

8° Lorsque la correction entraîne un débit sur la facture du client, la Ville accepte, à sa demande, que le montant résultant de l'application de la correction soit acquitté en deux (2) versements consécutifs suivant l'échéance prévue à l'article 11.6. La Ville peut également convenir d'une entente de paiement avec le client.

Section 2 – Modes de paiement

Délai de paiement

11.6 Toute facture doit être payée, en dollars canadiens, dans les 21 jours de la date de la facturation. Si le 21^e jour tombe un jour où le Service à la clientèle de la Ville est fermé, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. Le défaut de payer à l'échéance entraîne des frais d'administration sur l'arriéré, au taux applicable à la date de la facturation et calculé conformément aux « *frais d'administration applicables à la facturation par la Ville* » prévus aux tarifs d'électricité.

Chaque mois, par la suite, la Ville applique à l'arriéré des frais d'administration au taux applicable à la date de la facturation précédente, calculé conformément aux « *frais d'administration applicables à la facturation par la Ville* » prévus aux tarifs d'électricité et composé mensuellement.

Si la Ville est avisée par une institution financière que le paiement ne peut être effectué pour cause de provision insuffisante, les « *frais pour provision insuffisante* » prévus aux tarifs d'électricité sont appliqués.

Paiement de la facture

11.7 Le client peut payer sa facture par la poste ou chez tout agent autorisé par la Ville mentionné à l'annexe IV.

Compensation

11.8 Le client ne peut déduire sur sa facture une somme qui lui est due par la Ville ou une réclamation directe ou reconventionnelle qu'il peut ou prétend avoir contre la Ville.

Modes de versements égaux

11.9 Le client, dont l'abonnement est assujéti à un tarif domestique ou à un tarif général de petite puissance ou de moyenne puissance en vertu des tarifs d'électricité, peut bénéficier, après entente avec la Ville, du mode de versements égaux selon lequel la Ville répartit en 12 versements mensuels égaux le coût prévu de l'électricité.

Le client peut adhérer au mode de versements égaux en tout temps. Cependant, l'échéance de toute entente quant au mode de versements égaux correspond à la date du relevé des compteurs effectué pour la première facturation après le 31 juillet de chaque année.

La Ville révisé, pendant la durée de l'entente, le montant des versements égaux dans les cas suivants :

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



- 1° le tarif d'électricité applicable à l'abonnement est modifié au cours de la période;
- 2° le client déménage au cours de la période;
- 3° si, en se référant aux versements déjà payés et à l'électricité réellement utilisée par le client au cours des mois de consommation visés par ces versements, la Ville constate qu'il y aura un écart important, à la fin du dernier mois de consommation, entre la somme des versements prévus et le coût prévu de l'électricité.

Le montant du dernier versement correspond au solde du compte du client à la fin du dernier mois visé par l'entente. Le solde du compte est calculé par la Ville et il est égal à la différence entre le coût total de l'électricité réellement utilisée par le client pour les mois de consommation visés par l'entente et la somme des versements effectués. Si le solde est supérieur au montant du versement précédent, le client peut demander à la Ville, dans le délai prévu à l'article 11.6, de répartir cet excédent sur ses six (6) prochains versements.

À la fin du dernier mois de consommation, la Ville révisé le montant des versements prévus pour les 12 mois de consommation suivants et l'entente initiale conclue avec le client est reconduite, sous réserve des conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à moins que le client n'avise la Ville qu'il désire mettre fin à l'entente.

Lorsque le client bénéficie du mode de versements égaux, la Ville lui fait parvenir un relevé de compte périodique et le paiement devra être effectué par prélèvement périodique.

La Ville peut mettre fin au mode de versements égaux si le client a plus d'un versement impayé.

CHAPITRE 12 – REFUS OU INTERRUPTION DE SERVICE

Section 1 – Interruption pour fins du réseau

Situation d'urgence

12.1 La Ville livre et fournit l'électricité sous réserve des interruptions pouvant résulter d'une situation d'urgence, d'un accident, d'un bris d'équipement ou du déclenchement de l'appareillage de protection du réseau.

Entretien du réseau

12.2 La Ville peut interrompre, en tout temps, le service ou la livraison de l'électricité aux fins de l'entretien, de la réparation, de la modification ou de la gestion du réseau ou pour des fins d'utilité publique ou de sécurité publique.

Section 2 – Refus ou interruption de service ou de la livraison de l'électricité

Refus ou interruption de service

12.3 Sous réserve de l'article 20 de la *Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles*, la Ville refuse de fournir ou de livrer l'électricité ou en interrompt le service ou la livraison dans les cas suivants :

- 1° un organisme fédéral, provincial ou municipal ayant juridiction en la matière l'ordonne;
- 2° la sécurité publique l'exige;
- 3° il y a manipulation ou dérangement de l'appareillage de mesurage ou de tout autre appareillage de la Ville, entrave au service ou à la livraison de l'électricité ou contravention aux dispositions de l'article 13.2;
- 4° les modifications ou les ajustements nécessaires pour que l'installation électrique de la propriété desservie soit conforme aux exigences techniques prévues aux présentes conditions de service ne sont pas apportés, ou malgré la demande de la Ville, les causes de perturbation au réseau ne sont pas éliminées;



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

le client n'utilise pas l'électricité conformément aux dispositions contenues aux articles 8.1, 8.2, 18.8, 18.16 et 18.19;

- 6° La Ville n'est pas autorisée à installer ses équipements sur la propriété desservie, dont l'appareillage de mesurage et de contrôle ou les droits et installations requis pour le scellage, le mesurage et le contrôle n'ont pas été consentis à la Ville;
- 7° l'installation électrique a été raccordée au réseau sans l'autorisation de la Ville;
- 8° l'installation électrique de la propriété desservie n'a pas été approuvée ou autorisée par toute autorité ayant juridiction en la matière en vertu de toute disposition législative ou réglementaire applicable;
- 9° l'occupant, le locataire, l'administrateur ou le propriétaire visé à l'article 6.6 utilise ou peut utiliser l'électricité sans avoir conclu un abonnement.

La Ville peut également refuser de fournir ou de livrer de l'électricité ou en interrompre le service ou la livraison dans les cas suivants :

- 1° le client ne paie pas sa facture à échéance ou ne se conforme pas aux conditions d'une entente de paiement;
- 2° le client refuse de fournir à la Ville les renseignements exigibles en vertu des présentes conditions de service ou fournit des renseignements erronés;
- 3° le client refuse de fournir le dépôt ou toute autre garantie exigible en vertu des présentes conditions de service;
- 4° les représentants de la Ville n'ont pas les accès prévus à l'article 13.1.

Interruption de service en période d'hiver

12.4 Entre le 1er décembre et le 31 mars inclusivement, la Ville, dans les cas prévus aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 12.3, n'interrompt pas le service ou la livraison ni ne refuse de fournir ou de livrer de l'électricité, à une résidence principale occupée par un client résidentiel dont le système de chauffage requiert l'électricité entre 8 h et 17 h.

Avis de retard

12.5 Dans le cas où la Ville a l'intention de procéder à l'interruption du service ou de la livraison de l'électricité d'un client qui ne paie pas sa facture à échéance, elle donne un avis de retard informant le client de l'éventualité d'une interruption de service, et ce, au moins 15 jours francs avant l'envoi de l'avis d'interruption.

Cet avis de retard doit être envoyé par tout moyen permettant de faire la preuve de son envoi.

Avant de procéder à une interruption de service en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 12.3, la Ville propose, à la demande du client d'un abonnement pour usage domestique, une entente de paiement.

Avis d'interruption de service

12.6 Dans le cas où la Ville procède à l'interruption du service ou de la livraison de l'électricité en vertu de l'article 12.3, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1° à 3° et 7° du premier alinéa de cet article, il donne un avis d'au moins huit (8) jours francs au client de son intention de procéder à cette interruption.

Cet avis doit être envoyé par tout moyen permettant de faire la preuve de son envoi.

Terme de l'avis

12.7 L'avis mentionné à l'article 12.6 est valide pour une durée de 45 jours de la date de son envoi.

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



Accès contrôlé par un propriétaire

12.8 Dans le cas où la Ville ne peut accéder à ses installations en contravention de l'article 13.1 et que cet accès est contrôlé par un propriétaire ou son mandataire ou un administrateur autre que le client, elle informe par écrit ce propriétaire, ce mandataire ou cet administrateur de son intention de procéder à l'interruption du service du client si les conditions d'accès aux installations de la Ville ne sont pas respectées.

En pareil cas, l'information est transmise 30 jours avant l'envoi de l'avis d'interruption prévu à l'article 12.6, avec copie conforme au client.

Frais d'interruption de service

12.9 Lorsque le service ou la livraison de l'électricité est interrompu en vertu de l'article 12.3, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1^o et 2^o du premier alinéa, le client doit remédier à la situation ayant justifié l'interruption et payer à la Ville les « *frais d'interruption de service* » prévus aux tarifs d'électricité.

Le client ne paie pas les « *frais de mise sous tension* » prévus aux tarifs d'électricité lorsque le rétablissement est effectué pendant les heures régulières de travail de la Ville prévues aux tarifs d'électricité.

Advenant que le client exige le rétablissement en dehors des heures régulières de travail de la Ville, cette dernière lui facture le coût de cette demande calculé en vertu de l'article 17.1, duquel sont déduits les frais d'interruption facturés.

Garantie de paiement suite à une interruption

12.10 Aux fins de l'article 12.9, le client doit, en plus de payer les frais prévus à l'article 12.9, verser le dépôt ou la garantie prévu aux articles 9.1 et 9.2 si l'interruption du service ou de la livraison de l'électricité est faite en application du paragraphe 1^o du deuxième alinéa de l'article 12.3 et si demande lui en est faite.

Rétablissement de service en période d'hiver

12.11 Lorsque le service ou la livraison de l'électricité est interrompu en vertu des paragraphes 1^o à 4^o du deuxième alinéa de l'article 12.3, la Ville procède, avec l'accord du client, au rétablissement du service ou de la livraison de l'électricité au client résidentiel dont le système de chauffage requiert l'électricité à une résidence principale qu'il occupe le ou vers le 1^{er} décembre, auquel cas sont ajoutés sur la facture du client les frais mentionnés à l'article 12.9.

Résiliation d'abonnement suite à une interruption de service

12.12 Lorsque la Ville interrompt le service ou la livraison de l'électricité en vertu de l'article 12.3 pendant au moins 30 jours francs consécutifs, elle peut résilier immédiatement l'abonnement en faisant parvenir au client un avis écrit à cet effet, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1^o et 2^o du premier alinéa de l'article 12.3. Les frais prévus aux tarifs d'électricité autres que les « *frais de mise sous tension* » et toute autre somme alors due par le client relativement au service et à la livraison de l'électricité sont payables avant la mise sous tension.

CHAPITRE 13 – ACCÈS AUX INSTALLATIONS DE LA VILLE

Accès aux installations de la Ville

13.1 L'accès à l'appareillage de mesure est une condition préalable à la livraison de l'électricité à un client. La Ville et ses représentants doivent pouvoir pénétrer sur la propriété desservie dans les cas suivants :

- 1^o pour rétablir ou interrompre le service ou la livraison de l'électricité;
- 2^o pour procéder à l'installation, l'exploitation, l'inspection, l'entretien, la réparation, la modification ou l'enlèvement de l'équipement appartenant à la Ville;



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

pour vérifier si l'utilisation de l'électricité par le client est conforme aux dispositions contenues aux articles 8.1, 8.2, 18.8, 18.16 et 18.19;

- 4° pour effectuer le relevé des compteurs.

La Ville peut pénétrer sur la propriété desservie, en tout temps, lorsque la continuité du service et de la livraison de l'électricité ou la sécurité l'exigent, et entre 8 h et 21 h tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, pour toute autre raison.

L'autorisation préalable de la Ville doit être obtenue avant de procéder à des travaux d'aménagement ou de modification sur la propriété desservie ou sur les installations, de nature à empêcher ou à entraver l'exercice du droit d'accès prévu au présent article.

Intervention sur les équipements de la Ville

13.2 Le client ne peut entraver le bon fonctionnement des installations, de l'appareillage et de l'équipement de la Ville et il lui est interdit d'en faire usage et d'y effectuer quelque manoeuvre ou quelque intervention que ce soit, à moins qu'il n'obtienne une autorisation expresse de la Ville.

PARTIE III – ALIMENTATION

CHAPITRE 14 – MODES D'ALIMENTATION

Fréquence et tension

14.1 La Ville alimente au point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz selon les dispositions du présent chapitre.

La tension en régime permanent jusqu'à 44 000 V est fournie conformément à la norme CAN3-C235-F83 (C2006) telle qu'elle se lit au moment où elle s'applique.

Limites et caractéristiques techniques liées à l'alimentation

14.2 L'alimentation est offerte selon les limites et conditions décrites aux présentes conditions de service et selon les caractéristiques techniques applicables, incluant les caractéristiques des postes distributeurs, des ouvrages civils et des équipements nécessaires à l'alimentation.

Section 1 – Alimentation en basse tension

Tensions d'alimentation et limites

14.3 L'alimentation en basse tension est offerte à la tension monophasée 120/240 V ou à la tension triphasée 347/600 V, étoile, neutre mis à la terre si la somme de l'intensité nominale des coffrets de branchement de l'installation électrique n'excède pas les limites suivantes :

- 1° 1 200 A à la tension 120/240 V;
2° 6 000 A à la tension 347/600 V.

Alimentation directement de la ligne ou à partir d'un poste distributeur

14.4 L'alimentation en basse tension est offerte directement de la ligne lorsque la somme de l'intensité nominale des coffrets de branchement est de 600 A ou moins ou si la somme de l'intensité nominale des coffrets de branchement est supérieure à 600 A et que le courant maximal appelé sur le branchement distributeur n'excède pas 500 A, ou 600 A pour un système bi-énergie en période d'hiver.

Lorsque la somme de l'intensité nominale des coffrets de branchement sur le branchement distributeur est de plus de 600 A, l'alimentation en basse tension est offerte à partir d'un poste distributeur situé sur la propriété à desservir et installé soit sur un poteau, sur un socle, sur une plate-forme ou dans une chambre annexe.

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



Lorsque le requérant et la Ville conviennent d'un autre mode d'alimentation en basse tension, le requérant assume tous les coûts supplémentaires.

Travaux du requérant

14.5 Sauf lorsque l'alimentation en basse tension est effectuée à partir d'un poste distributeur situé sur un poteau ou sur une plate-forme, le requérant doit procéder, à ses frais, à la construction, à l'installation, à l'aménagement, à l'entretien et au remplacement des ouvrages civils et des équipements nécessaires à l'alimentation, autres que les équipements électriques de la Ville.

Limite de 600 A

14.6 Dans le cas d'une installation électrique, dont la somme de l'intensité nominale des coffrets de branchement est supérieure à 600 A, alimentée directement de la ligne ou à partir d'un poste distributeur sur poteau à la tension 347/600 V, la Ville avise par écrit le client lorsqu'elle constate que la limite de courant maximal appelé est dépassée. Le client doit alors, dans les six (6) mois qui suivent la date de la réception de l'avis :

- 1° procéder, à ses frais, à la mise en place des ouvrages civils et des équipements nécessaires à l'alimentation à partir d'un poste distributeur autre que sur poteau; et,
- 2° payer, lorsque requis, le coût de la portion du branchement distributeur excédant 30 mètres; et,
- 3° rembourser tous les coûts engagés par la Ville pour l'installation et l'enlèvement des équipements et du matériel, incluant les transformateurs, qui avaient été nécessaires à l'alimentation directement de la ligne ou d'un poste distributeur sur poteau si la limite de courant est dépassée au cours des cinq (5) années qui suivent la date de la mise sous tension initiale. La valeur dépréciée des équipements et du matériel récupérés pour réutilisation par la Ville est remboursée au client qui en a payé le coût.

Appel brusque de courant de 100 A

14.7 Lorsque l'installation électrique est alimentée directement de la ligne en basse tension, aucune charge susceptible de causer un appel brusque de courant de 100 A ou plus ne peut être raccordée sans l'autorisation écrite de la Ville.

Utilisation d'un poste distributeur

14.8 Sous réserve de la priorité du client d'utiliser la totalité de la capacité du poste distributeur, la Ville peut alimenter, à partir de ce poste, les installations électriques d'autres clients.

Section 2 – Alimentation en moyenne tension

Limite pour l'alimentation en moyenne tension

14.9 La moyenne tension est offerte pour l'alimentation d'une installation électrique jusqu'à un courant maximum de 260 A à une tension triphasée.

Lorsque le courant maximum prévu est supérieur à 260 A en triphasé, l'installation électrique est alimentée en moyenne ou en haute tension.

Tension autre que 13,2 kV

14.10 Lorsque l'alimentation à une moyenne tension est autre que 13,2 kV, la Ville peut en tout temps changer cette tension pour la tension 13,2 kV.

Sous-section 1 – Conversion de tension



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

Procédures applicables lors d'une conversion de tension

14.11 À compter du 1^{er} avril 2008, lorsque la Ville projette de changer la tension de l'alimentation du poste client pour adopter la tension 25 kV, elle en informe le client par écrit, au moins 12 mois avant la date prévue de la conversion de tension. Le client a alors le choix de modifier le poste client ou d'opter pour une alimentation en basse tension.

Suite à la réception d'un avis de conversion de la Ville, tout ajout, modification ou remplacement doit être effectué de façon à ce que le poste client puisse éventuellement recevoir l'électricité à la tension 25 kV. Le client assume le coût des ajouts, des modifications et des remplacements requis à son installation. La Ville l'informe par écrit des compensations de l'annexe V auxquelles il a droit. À la demande du client, ces compensations lui sont versées au moment prévu à l'annexe V ou lorsque l'installation électrique est en mesure d'être alimentée à la nouvelle tension exigée.

Si, lors de la conversion de tension, le client opte pour une alimentation en basse tension, seules les compensations prévues aux articles 4 et 5 de l'annexe V sont versées à sa demande lorsque l'installation électrique est en mesure d'être alimentée en basse tension.

Poste abaisseur

14.12 À la date de la conversion, lorsque l'installation électrique du client ne peut être alimentée à la tension 25 kV ou en basse tension, un poste de transformation pour permettre l'abaissement de la tension 25 kV à la tension primaire du poste client peut être installé par la Ville sur une base temporaire de trois (3) ans, après entente avec la Ville. À l'expiration de ce délai, la Ville peut mettre fin à l'alimentation en moyenne tension si l'installation électrique du client ne peut être alimentée à la tension de la ligne ou en basse tension.

Si un poste de transformation pour permettre l'abaissement de la tension 25 kV à la tension primaire du poste client est installé par la Ville, le client n'a pas droit aux compensations pour conversion de tension prévues à l'annexe V, et le client n'a plus droit au « *crédit d'alimentation en moyenne ou en haute tension* » prévu aux tarifs d'électricité.

CHAPITRE 15 – ALIMENTATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Branchement fourni par la Ville

15.1 La Ville fournit et installe le branchement distributeur jusqu'au point de raccordement, lequel doit être situé à un endroit directement accessible à partir de la ligne.

Type de branchement

15.2 Le branchement distributeur est :

- 1^o aérien, si la ligne est en aérien à l'endroit où il se rattache et que l'installation électrique est alimentée directement de la ligne ou à partir d'un poste distributeur sur poteau ou sur une plate-forme;
- 2^o souterrain, si la ligne est en souterrain à l'endroit où il se rattache ou si l'installation électrique est alimentée à partir d'un poste distributeur autre que sur poteau ou sur une plate-forme.

Ouvrages civils pour branchement distributeur

15.3 Lorsque le branchement distributeur est souterrain, le requérant doit réaliser, à ses frais, les ouvrages civils nécessaires à l'alimentation électrique de la propriété à desservir.

Coût relatif au branchement

15.4 Lors de l'installation initiale du branchement distributeur ou lors d'un remplacement suite à un accroissement de charge, le requérant doit payer, avant le début des travaux, le coût des travaux relatifs au branchement distributeur. Le requérant a droit à une exemption de 30 mètres de conducteurs ou de câbles mesurés en fonction de la plus avantageuse des possibilités suivantes :

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



- i) à partir de la ligne de lot qui sépare la propriété à desservir d'un chemin public jusqu'au point de raccordement; ou
- ii) à partir du point de branchement jusqu'au point de raccordement.

Le requérant doit également payer les « *frais de mise sous tension* » prévus aux tarifs d'électricité en vigueur à la date de la réception de la demande.

Frais d'intervention

15.5 Lors d'interventions ou de travaux sur les équipements de la Ville, subséquents à la date de la mise sous tension initiale de l'installation électrique du client, celui qui demande ou occasionne ces interventions ou travaux doit en payer le coût avant le début des travaux, incluant ceux relatifs à la modification du branchement distributeur et ceux encourus pour les premiers 30 mètres. Sont exclus les travaux requis suite à un défaut sur la ligne.

Pour toute demande de modification de branchement, de débranchement, de réfection des joints de raccordement ou de mise sous tension, le coût minimal de l'intervention correspond aux « *frais de mise sous tension* » prévus aux tarifs d'électricité pour les heures régulières de travail de la Ville, en vigueur à la date de la réception de la demande.

Toutefois, lorsque la Ville constate sur les lieux que le raccordement de l'installation pour laquelle elle a reçu une demande d'intervention a déjà été effectué, le coût de l'intervention correspond aux « *frais de déplacement sans mise sous tension* » prévus aux tarifs d'électricité en vigueur à la date de la réception de la demande.

Évaluation sommaire du coût des travaux

15.6 Lorsque le coût des travaux est supérieur aux « *frais de mise sous tension* » prévus aux tarifs d'électricité pour les heures régulières de travail de la Ville, cette dernière fournit une évaluation sommaire écrite du coût des travaux.

Branchement client en souterrain

15.7 Lorsque la ligne est en aérien et que le requérant demande que le branchement soit souterrain, la Ville ne fournit pas de branchement distributeur.

Lorsque le branchement client est souterrain et que la ligne est en aérien, le branchement client peut être installé sur le poteau de la ligne, suite à une entente avec la Ville.

Si la Ville remplace, déplace ou enlève le poteau sur lequel est installé le branchement client et l'équipement installé sur celui-ci, le propriétaire de ces équipements doit alors réaliser, à ses frais, les travaux requis à son installation électrique.

Coût relatif à une alimentation temporaire

15.8 Lorsqu'une alimentation temporaire est demandée, le requérant paie, avant le début des travaux, le coût des travaux nécessaires à celle-ci, incluant la somme des éléments suivants :

- 1° Le coût d'installation de l'appareillage de mesurage, des transformateurs, des coupe-circuits et des parafoudres nécessaires à l'exploitation de ces transformateurs;
- 2° lorsqu'il y a un branchement distributeur, le coût des travaux relatifs à ce branchement, incluant le coût relatif aux premiers 30 mètres de conducteurs ou de câbles mesurés, sous réserve que :
 - i) lorsque la ligne est en aérien, la Ville ne fournit pas de branchement, sauf pour la portion moyenne tension, lorsque l'alimentation se fait à partir d'un poste distributeur; ou
 - ii) lorsque la ligne est en souterrain, la Ville fournit, aux frais du requérant, le branchement distributeur jusqu'au point de raccordement;



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

- 3° lorsqu'il y a un branchement client, le coût des travaux réalisés par la Ville pour l'installation de ce branchement;
- 4° les « *frais de mise sous tension* » prévus aux tarifs d'électricité;
- 5° le coût estimé par la Ville pour le démantèlement des installations qui ne seront plus requises à la fin de l'alimentation temporaire et, s'il y a lieu, pour la remise en état du site.

Démantèlement

15.9 Les dispositions prévues au chapitre 16 ne s'appliquent pas pour une alimentation temporaire. À la suite du démantèlement, seule la valeur dépréciée des équipements et du matériel récupérés pour réutilisation par la Ville est remboursée au requérant qui en a payé le coût.

Coût relatif à une ligne de relève

15.10 Toute demande pour une alimentation de relève constitue une option conditionnelle à l'acceptation écrite de la Ville dont le coût, non remboursable, doit être payé par le requérant avant le début des travaux. La Ville informe le client, par écrit, des modalités selon lesquelles il doit utiliser la ligne de relève.

Absence de garantie

15.11 L'acceptation par la Ville de fournir une alimentation de relève ne garantit ni la continuité de l'alimentation électrique, ni la livraison de l'électricité.

CHAPITRE 16 – PROLONGEMENT ET MODIFICATION DE LIGNE DE DISTRIBUTION

Section 1 – Généralités

Entente de contribution, offre de référence et options

16.1 Lorsqu'un prolongement ou une modification de ligne est nécessaire pour répondre à une demande d'alimentation, le requérant doit payer le coût des travaux nécessaires pour ce service selon les dispositions prévues au présent chapitre. Avant le début des travaux, le requérant et la Ville signent une entente de contribution.

Toute demande du requérant supplémentaire à l'offre de référence est conditionnelle à l'acceptation de la Ville et constitue une option. Le coût des travaux supplémentaires occasionnés par une option doit être payé par le requérant, avant le début des travaux, et n'est pas remboursable. Aucun montant alloué ne s'applique à une option.

La demande d'une ligne en souterrain, alors qu'une ligne en aérien est prévue dans l'offre de référence, constitue une option dont le coût est égal à la différence entre le coût total des travaux en souterrain et le coût des travaux qui seraient réalisés en aérien, calculé selon les dispositions prévues au chapitre 17.

Seul le paiement exigé pour les travaux de l'offre de référence peut faire l'objet d'un remboursement tel que prévu au présent chapitre. Le remboursement total ne peut en aucun cas excéder la contribution payée par le requérant.

Le requérant ne contribue pas au coût des travaux pour la modification de la ligne pour permettre un accroissement de charge ou l'alimentation d'une nouvelle installation, excluant tous travaux de prolongement de ligne existante, si :

- 1° la tension demandée sur la ligne est disponible à partir de la ligne existante et;
- 2° l'augmentation de puissance disponible sur une période de cinq (5) ans est inférieure à 5 MVA, incluant la puissance initiale si la mise sous tension a eu lieu depuis moins de cinq (5) ans.



Coût des travaux pour prolongement aérien

16.2 Le coût des travaux d'un prolongement de ligne en aérien est déterminé en multipliant le prix par mètre en aérien applicable prévu aux tarifs d'électricité par la longueur de la ligne à construire. À ce coût, s'ajoutent les coûts liés au déboisement, aux ouvrages civils et à tout droit de servitude déterminés par la Ville, s'il y a lieu.

Coût des travaux – conditions spéciales

16.3 Le coût des travaux est déterminé selon les conditions prévues au chapitre 17 dans les cas suivants :

- 1° pour toute modification d'une ligne existante;
- 2° lorsque la Ville ne peut se rendre au site des travaux par un chemin accessible par fardier;
- 3° pour les travaux comprenant la traverse de lac ou de rivière.

Section 2 – Usage domestique – autre que promoteur

Aérien – avec adduction d'eau

16.4 Lors du prolongement d'une ligne en aérien pour alimenter une unité de logement desservie par un réseau municipal d'adduction d'eau ou d'égout sanitaire, le requérant ne contribue pas aux travaux pour l'offre de référence.

Aérien – sans adduction d'eau

16.5 En l'absence d'un réseau municipal d'adduction d'eau ou d'égout sanitaire, la contribution du requérant pour le prolongement d'une ligne en aérien correspond au coût des travaux. Le requérant a droit à une exemption de 100 mètres de ligne mesurée, excluant le branchement.

Lorsqu'il y a plus d'un logement, le requérant a droit à l'« *allocation pour usage domestique* » prévue aux tarifs d'électricité pour chaque unité de logement additionnelle.

Le requérant choisit de payer la contribution :

- 1° en un seul versement à la date de la signature de l'entente de contribution;
- 2° en 30 versements bimestriels, incluant les intérêts, calculés selon le « *taux du coût en capital prospectif* » prévu aux tarifs d'électricité en vigueur à la date de la signature de l'entente de contribution. Ce taux est fixe pour la durée de l'entente. Le premier versement est payable à la date de la signature de l'entente.

Section 3 – Usage domestique – promoteur

Aérien – avec adduction d'eau

16.6 Lors du prolongement d'une ligne en aérien pour alimenter une unité de logement desservie par un réseau municipal d'adduction d'eau ou d'égout sanitaire, la contribution du promoteur pour l'offre de référence se limite aux coûts liés au déboisement et aux droits de servitude déterminés par la Ville, s'il y a lieu.

Aérien – sans adduction d'eau

16.7 En l'absence d'un réseau municipal d'adduction d'eau ou d'égout sanitaire, la contribution du promoteur pour le prolongement d'une ligne en aérien correspond au coût des travaux. Le promoteur a droit à une exemption de 100 mètres de ligne mesurée. Cette exemption de 100 mètres est appliquée une seule fois pour l'ensemble du projet domiciliaire.



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

Pendant une période de cinq (5) ans suivant la date de la signature de l'entente de contribution, le promoteur a droit au remboursement de l'« *allocation pour usage domestique* » prévue aux tarifs d'électricité suite au raccordement de chaque unité de logement supplémentaire au premier. Toutefois, les coûts liés au déboisement et aux droits de servitude ne sont pas remboursables.

Lorsque les rues du projet domiciliaire sont des chemins publics, que tous les lots et rues visés par le projet ont un numéro de cadastre individuel conformément à l'article 3032 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 et qu'une entente pour le développement du site ou d'une partie du site à alimenter a été convenue avec la Ville, cette dernière devance le remboursement d'un montant équivalent à 60 % de la valeur des allocations auxquelles le promoteur a droit pour le site ou la partie du site à alimenter. Dans ce cas, aucun autre remboursement n'est versé au promoteur avant que :

- 1° le logement pour lequel le promoteur a eu une exemption de 100 mètres de ligne soit raccordé; et que
- 2° les logements pour lesquels la Ville a devancé le remboursement de 60 % de la valeur des allocations soient raccordés.

Le promoteur doit payer la contribution en un seul versement à la date de la signature de l'entente de contribution.

Alimentation en souterrain d'un développement domiciliaire

16.8 Lorsqu'un promoteur demande l'alimentation en souterrain d'un développement domiciliaire, le coût de l'option pour chaque bâtiment d'usage domestique comptant huit logements ou moins, alimenté à la tension 120/240 V, est déterminé à partir des « *prix par bâtiment – souterrain* » applicables prévus aux tarifs d'électricité, lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

- 1° une partie de l'appareillage électrique de la Ville est installée en surface; et
- 2° lorsque des maisons individuelles sont prévues, la longueur moyenne de la façade des lots pour l'ensemble des maisons n'excède pas 30 mètres.

Le coût de l'option est alors calculé selon la somme des éléments suivants :

- 1° le « *prix par bâtiment – souterrain* » applicable prévu aux tarifs d'électricité;
- 2° le produit des mètres additionnels par le « *prix par mètre supplémentaire en souterrain* » prévu aux tarifs d'électricité, lorsque la longueur moyenne de la façade des lots pour l'ensemble des maisons individuelles est supérieure à :
 - i) 15 mètres pour les maisons individuelles dont l'intensité nominale du coffret de branchement de l'installation électrique n'excède pas 200 A;
 - ii) 24 mètres pour les maisons individuelles dont l'intensité nominale du coffret de branchement de l'installation électrique est de 400 ou 600 A.

Le coût de l'option pour l'alimentation en souterrain des bâtiments d'un développement domiciliaire inclut toujours une ligne locale en souterrain et une ligne principale en souterrain lorsque la Ville n'est pas autorisée à aménager une ligne principale en aérien. Aux fins du présent article, une ligne principale en aérien est une ligne sur poteaux de bois ne comportant aucun appareil de transformation ni câble en basse tension.

Par ailleurs, le coût de l'option est majoré des coûts liés au déboisement et aux droits de servitude, le cas échéant. Le requérant doit réaliser, à ses frais, les ouvrages civils nécessaires pour la ligne locale et les branchements.



Section 4 – Usage autre que domestique

Contribution du requérant

16.9 Lorsque l'usage est autre que domestique ou lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le requérant doit payer, à la date de la signature de l'entente de contribution, l'excédent du coût des travaux sur le montant alloué.

Le montant alloué correspond à l'estimation de la puissance moyenne annuelle à facturer, exprimée en kW, multipliée par l'« allocation pour usage autre que domestique » prévue aux tarifs d'électricité. Dans le cas d'un accroissement de charge à une installation électrique existante, seule l'augmentation de la puissance moyenne annuelle à facturer est prise en considération.

Prime d'ajustement

16.10 Pour chacune des cinq (5) années suivant la date de la mise sous tension initiale de l'installation électrique, la Ville peut exiger que le requérant paie la « prime d'ajustement de l'allocation pour usage autre que domestique » prévue aux tarifs d'électricité pour le différentiel entre l'estimation de la puissance moyenne annuelle à facturer, exprimée en kW, pour l'installation électrique et la moyenne des kW réellement facturés pour cette même installation. Dans le cas d'un accroissement de charge à une installation électrique existante, seule l'augmentation de la puissance moyenne annuelle à facturer est prise en considération dans le calcul de l'écart. La prime d'ajustement de l'allocation est fixe pour la période de cinq (5) ans.

Alimentation d'un parc industriel

16.11 (Non applicable)

Section 5 – Remboursement de la contribution lors d'ajouts ou d'usage en commun

Modalités de remboursement

16.12 Pour les cinq (5) années suivant la date de la signature de l'entente de contribution, le raccordement d'une nouvelle installation électrique permanente à la partie de ligne pour laquelle le requérant a payé une contribution donne droit à un remboursement établi en fonction de l'allocation prévue pour l'usage de la nouvelle installation conformément aux tarifs d'électricité en vigueur à la date du raccordement de l'ajout. Le montant alloué est versé au requérant durant la période de cinq (5) ans s'il en fait la demande, ou à la fin de la période de cinq (5) ans.

Le montant alloué pour usage autre que domestique ou pour une exploitation agricole est établi en fonction de l'estimation de la puissance moyenne annuelle à facturer, exprimée en kW, pour la nouvelle installation multipliée par l'« allocation pour usage autre que domestique » prévue aux tarifs d'électricité.

Remboursement pour ajout nécessitant un prolongement de ligne

16.13 Les remboursements sont réduits du coût de prolongement de la ligne nécessaire à l'alimentation de l'installation électrique ajoutée.

Les remboursements sont appliqués en priorité au requérant qui a payé pour le prolongement ou la modification de la portion de la ligne où est raccordée la nouvelle installation. Si la contribution payée par ce dernier a été remboursée en entier, le solde remboursable est appliqué au requérant qui a payé pour la portion qui précède immédiatement cette section. Cette règle s'applique jusqu'à épuisement du solde à rembourser.

Crédit pour usage en commun

16.14 Le requérant a droit à un ajustement du montant de sa contribution si, lors de l'installation initiale ou pendant la durée de son entente de contribution, les poteaux de la Ville, qui ont été inclus au coût des travaux, sont utilisés par une entreprise avec laquelle la Ville partage les coûts et la propriété des poteaux. Cet ajustement est déterminé :



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

- 1° selon le « *crédit pour usage en commun* » prévu aux tarifs d'électricité lorsque le coût des travaux est établi selon les prix par mètre;
- 2° selon le montant estimé par la Ville dans les autres cas.

Le montant total du crédit ne peut excéder le solde de la contribution remboursable payée par le requérant.

Section 6 – Abandon de projet

Coût d'abandon

16.15 Lorsque le projet d'alimentation est abandonné après que le requérant ait accepté par écrit les termes d'une évaluation sommaire écrite fournie par la Ville, le coût d'abandon est calculé selon la somme des éléments suivants :

- 1° les coûts occasionnés par les achats et les contrats de service ainsi que les compensations à payer;
- 2° le coût des travaux effectués;
- 3° le coût des travaux requis en raison de l'abandon du projet, incluant le démantèlement des installations, le cas échéant;
- 4° les coûts réels d'ingénierie et de gestion des demandes.

La valeur dépréciée des équipements et du matériel récupérés pour réutilisation par la Ville est soustraite du coût d'abandon.

Le requérant n'a alors pas droit aux allocations monétaires prévues aux tarifs d'électricité ni aux exemptions de contribution applicables. Tout montant payé par le requérant qui excède le montant de la facture est remboursé.

Il y a abandon du projet lorsque :

- 1° le requérant avise la Ville qu'il abandonne le projet; ou
- 2° la mise sous tension n'a pas eu lieu dans un délai de 12 mois suivant la date prévue de raccordement, à moins que le requérant et la Ville ne conviennent d'une entente.

CHAPITRE 17 – COÛT DES TRAVAUX

Calcul du coût des travaux

17.1 Aux fins des présentes conditions de service, le coût des travaux est calculé par la Ville à partir des prix de travaux aériens et souterrains prévus aux tarifs d'électricité, lorsqu'ils sont applicables. Tous ces prix sont disponibles pour information au Service à la clientèle de la Ville et sur le site Internet de la Ville. Les « *prix de travaux aériens* » s'appliquent lorsque la Ville peut se rendre par fardier à l'endroit où sont effectués les travaux et y utiliser l'équipement prévu pour l'offre de référence. Les « *prix de travaux souterrains* » s'appliquent lorsque l'offre de référence est en souterrain.

Dans les autres cas, ou lorsque le coût des travaux ne peut être entièrement calculé selon ce qui est prévu précédemment, le coût des travaux correspond à l'estimation de la Ville calculée selon la somme des éléments suivants, conformément à la grille de calcul du coût des travaux de l'annexe VI des présentes conditions de service :

- 1° le coût des matériaux pour effectuer les travaux auquel s'ajoutent les « *frais d'acquisition* », les « *frais de gestion des matériaux* » ainsi que les « *frais de matériel mineur* » prévus aux tarifs d'électricité;

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



- 2° le coût de la main-d'oeuvre et de l'équipement pour effectuer les travaux et se transporter, obtenu par le produit des taux horaires et des heures requises;
- 3° le coût pour l'acquisition de biens et services fournis par des tiers et nécessaires pour effectuer les travaux, auquel s'ajoutent les « *frais d'acquisition* » et les « *frais de gestion de contrats* » prévus aux tarifs d'électricité;
- 4° le coût pour l'acquisition de tout droit de servitude déterminé par la Ville;
- 5° Lorsque la ligne est en souterrain, la « *provision pour le réinvestissement en fin de vie utile* » prévue aux tarifs d'électricité et applicable sur les montants visés aux paragraphes 1° à 3°, excluant les ouvrages civils;
- 6° les « *frais d'ingénierie et de gestion des demandes* » prévus aux tarifs d'électricité, applicables aux montants visés aux paragraphes 1° à 5;
- 7° la « *provision pour l'exploitation et l'entretien futurs* » prévue aux tarifs d'électricité et applicable sur les montants visés aux paragraphes 1° à 3°, excluant les ouvrages civils.

Prix applicables au coût des travaux

17.2 Le montant de la contribution du requérant est établi en fonction des prix en vigueur :

- 1° à la date de la signature de l'entente de contribution, lorsqu'il y en a une;
- 2° à la date de la réception de la demande dans les autres cas.

Coût des transformateurs et de l'équipement de mesurage

17.3 Les coûts d'achat et d'installation des transformateurs, des coupe-circuits et des parafoudres nécessaires à l'exploitation des transformateurs ainsi que les coûts d'achat et d'installation de l'appareillage de mesurage sont exclus du coût des travaux, lorsque les travaux sont effectués selon l'offre de référence.

Si les travaux sont relatifs à une option, tous les coûts additionnels pour l'achat et l'installation des transformateurs, des coupe-circuits et des parafoudres nécessaires à l'exploitation des transformateurs ainsi que les coûts additionnels d'achat et d'installation de l'appareillage de mesurage requis pour une alimentation en souterrain sont ajoutés au coût de l'option.

Coût des travaux pour des charges inférieures à 2 kW

17.4 Pour une installation dont la puissance maximale estimée est inférieure à 2 kW et dont l'usage est autre que domestique ou autre qu'à des fins d'éclairage et de signalisation publics, le coût des travaux est aux frais du requérant. Lorsque les travaux nécessitent l'ajout d'un transformateur dédié à l'alimentation d'une installation unique, le coût du transformateur, du coupe-circuit et du parafoudre nécessaires à l'exploitation du transformateur ainsi que le coût de leur installation sont inclus au coût des travaux. Dans ce cas, le requérant n'a pas droit aux 30 mètres de conducteurs ou de câbles sans frais prévus à l'article 15.4.

Coût du mesurage pour installation de petite puissance

17.5 Lorsque, à la demande du requérant, l'électricité est livrée en moyenne tension monophasée pour une installation électrique dont la tension d'usage est en basse tension et que le courant maximal en basse tension n'excède pas 500 A par bâtiment, le requérant doit payer la différence entre le coût pour une installation de mesurage en moyenne tension et celui pour une installation de mesurage en basse tension. Ce montant est payable avant le début des travaux et n'est pas remboursable.

Coût des ouvrages civils

17.6 Lorsque les travaux comportent des ouvrages civils, une fois ceux-ci complétés, la Ville détermine le coût réel de ces travaux et ajuste en conséquence le solde de la contribution précédemment facturée pour ces derniers.



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

Propriété des équipements et matériaux

17.7 La Ville demeure propriétaire des équipements et des matériaux utilisés pour l'alimentation d'une installation électrique même si le requérant ou le client contribue au coût des travaux réalisés par la Ville.

CHAPITRE 18 – DROITS ET OBLIGATIONS

Section 1 – Droits et accès

Installation des équipements

18.1 La Ville doit pouvoir installer, gratuitement, sur la propriété à desservir, à des endroits faciles d'accès et sécuritaires et convenus avec le requérant, tous les équipements nécessaires au service, à la livraison, au contrôle et au mesurage de l'électricité, incluant les équipements de la ligne si une partie de celle-ci sert à l'alimentation électrique de cette propriété.

La Ville doit avoir gratuitement le droit à l'usage du tréfonds pour l'installation, le maintien, le raccordement, l'exploitation, la modification et le prolongement, l'utilisation et l'entretien des équipements de la ligne de la Ville et le droit de sceller tout point permettant un raccordement en amont de l'appareillage de mesurage.

Dégagements

18.2 Tout bâtiment et installation, notamment une piscine, une dépendance, une plateforme ou une estrade à proximité de la ligne et de l'appareillage de mesurage de la Ville, doivent respecter les dégagements édictés aux normes suivantes, en vigueur au moment de la mise en place de l'installation :

- 1° la norme CAN3-C22.3 No. 1-F06;
- 2° la norme CAN3-C22.3 No. 7-F06.

Pour l'application du présent article, est exclue une dépendance de moins de 13 mètres carrés à la condition qu'elle puisse être déplacée en tout temps par son propriétaire, à la demande de la Ville.

Le propriétaire de l'installation doit payer le coût des travaux de modification de la ligne requis pour corriger une dérogation aux normes visées au premier alinéa applicables au moment de l'installation de la piscine, de la dépendance, de la plate-forme ou de l'estrade.

Usage des circuits de télécommunication du client

18.3 Sous réserve de la priorité du client d'utiliser ses circuits de télécommunication, celui-ci doit consentir, gratuitement, à la Ville, l'usage de ces circuits aux fins du mesurage et du contrôle de l'électricité.

Alimentation par plus d'une ligne

18.4 Lorsqu'une installation électrique est alimentée en moyenne ou en haute tension par plusieurs lignes, celles-ci doivent être utilisées selon les indications de la Ville.

Si l'une des lignes désignées fait défaut ou requiert une mise hors tension, le requérant ou le client doit utiliser, à la suite d'une autorisation ou d'une demande de la Ville, l'électricité par une autre ligne que lui désigne la Ville, et ce, uniquement pour la durée des travaux, à moins que la Ville ne lui indique une période d'utilisation plus longue.

Protection pour groupe électrogène

18.5 Lorsqu'un groupe électrogène d'urgence est installé, il doit être doté d'un appareil de commutation à commande autorisé par la Ville.



Section 2 – Installation électrique

Propriété du client

18.6 L'installation électrique située du côté du client à partir du point de raccordement n'appartient pas à la Ville, à l'exception de l'équipement de la Ville.

Information concernant l'installation électrique

18.7 L'installation électrique doit correspondre aux renseignements fournis à la Ville en vertu de l'article 8.1 et permettre son alimentation selon le mode d'alimentation convenu.

Cette installation doit être approuvée ou autorisée par toute autorité ayant juridiction en la matière en vertu de toute disposition législative ou réglementaire applicable.

Caractéristiques de l'installation électrique

18.8 L'installation électrique doit être conçue, construite, branchée, protégée, utilisée et entretenue de façon à :

- 1° permettre à la Ville de gérer, exploiter et assurer la protection de son réseau, incluant l'appareillage de mesurage;
- 2° ne pas causer de perturbation au réseau;
- 3° ne pas nuire au service d'électricité des autres clients;
- 4° ne pas mettre en danger la sécurité des représentants de la Ville.

Information en cas de défaut

18.9 La Ville doit être informée immédiatement de toute défektivité électrique ou mécanique de l'installation électrique, dont le client a connaissance ou qu'il ne peut ignorer, susceptible de perturber le réseau, de nuire à l'alimentation d'installations électriques d'autres clients ou de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens, incluant les représentants de la Ville.

Communications

18.10 Lorsque l'alimentation est en moyenne ou en haute tension, la Ville doit pouvoir, pour assurer la gestion et l'exploitation du réseau et pour en assurer la sécurité, communiquer en tout temps avec la ou les personnes que lui désigne le responsable de l'installation électrique.

Le responsable de l'installation électrique doit s'assurer que les personnes désignées sont autorisées selon la *Loi sur les maîtres électriciens* (L.R.Q., c. M-3).

Coordination des appareils de protection

18.11 Les caractéristiques techniques et le réglage des appareils de protection de l'installation électrique doivent permettre la coordination avec les appareils de protection de la Ville.

Protection des biens et sécurité des personnes

18.12 Le client doit assurer la protection des biens et la sécurité des personnes qui se trouvent aux endroits où la Ville alimente ou livre l'électricité. L'installation électrique et les appareils doivent être protégés contre les variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles. Le client est responsable de se prémunir contre les conséquences de variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles.

Exigence pour les ouvrages civils

18.13 Lorsque le requérant doit procéder à tout ouvrage civil nécessaire à l'alimentation



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

électrique de la propriété à desservir, ces ouvrages doivent être réalisés de façon à ce que la Ville puisse y installer, raccorder, exploiter et entretenir ses équipements électriques en toute sécurité.

Alimentation en souterrain en moyenne tension

18.14 Lorsque la Ville alimente en moyenne tension et que la ligne est en souterrain, l'installation électrique doit être conçue et installée de façon à pouvoir recevoir l'électricité par plus d'une source d'alimentation.

Facteur de puissance

18.15 Lorsque le facteur de puissance, mesuré au point de livraison, est habituellement inférieur à 90 % pour un abonnement de petite puissance et de moyenne puissance, ou inférieur à 95 % pour un abonnement de grande puissance, le client doit installer, à ses frais, un appareillage correctif, sur demande écrite de la Ville, sans que le facteur de puissance corrigé ne devienne capacitif.

L'équipement correctif doit être conçu et installé de façon à ne pas perturber le réseau de la Ville et à pouvoir être débranché, en tout ou en partie, sur demande de la Ville ou selon la variation de la puissance utilisée par le client.

Le facteur de puissance correspond au rapport entre la puissance réelle appelée, exprimée en kW, et la puissance apparente, exprimée en kVA.

Puissance disponible

18.16 Le client doit utiliser l'électricité sans excéder la limite de puissance disponible autorisée par la Ville. Toute augmentation de la puissance disponible doit être autorisée par écrit.

Réduction de la puissance disponible

18.17 La puissance disponible peut être révisée à la baisse par la Ville lorsque la puissance maximale appelée est inférieure à la puissance disponible autorisée.

Raccordement d'un appareil de production

18.18 L'autorisation écrite de la Ville doit être obtenue préalablement à tout raccordement d'un appareillage de production d'électricité en parallèle au réseau de la Ville.

De plus, s'il s'agit d'un appareillage de production d'électricité injectant de l'électricité dans le réseau de la Ville, les conditions additionnelles suivantes s'appliquent :

- 1° le requérant doit être titulaire d'un abonnement au service d'électricité avec l'option de mesurage net pour autoproducteur prévu aux tarifs d'électricité; et
- 2° le requérant doit payer les frais d'inspection prévus aux tarifs d'électricité.

Raccordement d'appareil en amont du mesurage

18.19 L'autorisation de la Ville doit être obtenue préalablement à toute modification du branchement du client, de l'utilisation de l'électricité ou pour l'installation d'appareillage de contrôle de charge en amont de l'appareillage de mesurage. Dans ce dernier cas, un seul transformateur de courant par phase peut être installé et il doit être déjà installé par le fabricant et servir à alimenter les relais de protection de l'installation de la propriété à desservir.

Tout appareillage n'appartenant pas à la Ville et destiné à la gestion de la charge électrique, doit être installé en aval de l'appareillage de mesurage de la Ville. Seuls les transformateurs de mesurage n'appartenant pas à la Ville et servant exclusivement à la protection électrique ou à l'indication de la tension de l'installation électrique peuvent être installés en amont de l'appareillage de mesurage de la Ville.



PARTIE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE 19 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogation du Règlement no 634

19.1 Les présentes conditions de service abrogent et remplacent les conditions de service d'électricité prévues au *Règlement no 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité* ((1996) 128 G.O. II, 2998), tel que modifié par les décisions D-2001-60, D-2001-259, D-2002-07, D-2002-261, D-2003-23, D-2006-28, D-2007-12 et D-2007-129 de la Régie de l'énergie.

Entrée en vigueur

19.2 À moins d'une mention spécifique dans le présent chapitre, les présentes conditions de service s'appliquent à tout abonnement en cours le 1^{er} avril 2008 ou conclu à compter du 1^{er} avril 2008.

Elles s'appliquent également :

- 1^o à toute demande d'intervention ou de travaux de modification des installations de la Ville reçue à compter du 1^{er} avril 2008; et
- 2^o à toute demande d'alimentation, si la date de la signature de l'entente de contribution est postérieure au 31 mars 2008.

Tension d'alimentation

19.3 Lorsque l'installation électrique du client est alimentée à la tension triphasée 600 V, 3 fils, la Ville peut, en tout temps, à ses propres frais, changer cette tension pour adopter la tension triphasée 347/600 V, étoile, neutre mis à la terre. Dans ce cas, elle informe le client, par avis écrit d'au moins 30 jours francs, avant la date de la conversion de la tension du réseau et de la cessation du service à la tension existante.

Le service d'électricité à la tension triphasée 600 V, 3 fils, demeure assujéti aux articles 23 et 24 du *Règlement no 411 établissant les conditions de fourniture de l'électricité* ((1987) 119 G.O. II, 1918) et modifiées par les règlements no 439 ((1989) 121 G.O. II, 1844), no 475 ((1989) 121 G.O. II, 5667), no 500 ((1990) 122 G.O. II, 3610) et no 526 ((1992) 124 G.O. II, 2474).

Crédit d'alimentation pour installation sujet à une conversion de tension

19.4 Lorsque la Ville fournit l'électricité à une moyenne tension triphasée inférieure à la tension 13,2 kV, le client a droit au « *crédit d'alimentation en moyenne ou en haute tension* » prévu aux tarifs d'électricité correspondant à la tension 13,2 kV si toutes les exigences suivantes sont respectées :

- 1^o le client transforme lui-même la moyenne tension d'alimentation sans frais pour la Ville;
- 2^o les transformateurs dans le poste client raccordés au réseau de la Ville sont des transformateurs à double tension primaire installés conformément aux dispositions réglementaires applicables au moment de leur installation;
- 3^o la capacité installée ou remplacée des transformateurs à double tension primaire permet d'utiliser la totalité de la puissance disponible convenue entre la Ville et le client.

Le crédit est applicable à compter de la première période de facturation débutant après la réception par la Ville d'une attestation de conformité du client émise après le 1^{er} avril 2008.



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

Abrogation du second paragraphe de l'alinéa 2 de l'article 53 du Règlement no 634

19.5 Le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 53 des conditions de service prévues au *Règlement no 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité* est abrogé au 1^{er} décembre 2007. Seules les ententes de contribution signées avant le 1^{er} décembre 2007 continuent d'y être assujetties.

Exemption de 100 mètres de ligne

19.6 L'exemption de 100 mètres de ligne prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 16.5 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 16.7 est applicable aux demandes d'alimentation reçues par la Ville après le 1^{er} décembre 2007 et le requérant n'a alors pas droit à l'« *allocation pour usage domestique* » prévue aux tarifs d'électricité pour l'alimentation du premier logement.

Entente de contribution

19.7 Toute entente de contribution signée avant le 1^{er} avril 2008 demeure assujettie aux conditions de service prévues au *Règlement no 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité* jusqu'à son terme, sous réserve des articles 19.8 et 19.9.

La Ville peut mettre fin à une entente de contribution signée avant le 1^{er} avril 2008, en remboursant au client ou au requérant le solde du montant payé à titre de contribution au coût des travaux prévue à l'entente de contribution.

Allocation pour une entente de contribution existante

19.8 Pour tout ajout d'installations à compter du 1^{er} avril 2008 sur une ligne pour laquelle une entente de contribution est en vigueur, les montants correspondant à l'« *allocation pour usage domestique* » et à l'« *allocation pour usage autre que domestique* » prévus aux tarifs d'électricité en vigueur à la date du raccordement de l'ajout s'appliquent jusqu'à concurrence du solde de la contribution sujet à remboursement. Toutefois, pour toute entente de contribution pour une alimentation en souterrain signée avant le 1^{er} décembre 2007 par la Ville et un requérant en vertu de l'article 53 des conditions de service prévues au *Règlement no 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité*, le montant correspondant à l'« *allocation pour usage domestique* » prévue aux tarifs d'électricité en vigueur le 1^{er} avril 2007 continue de s'appliquer jusqu'à l'échéance de l'entente de contribution.

Taux d'intérêt applicable aux ententes de contribution en cours

19.9 Lorsqu'une entente de contribution pour un usage domestique est en cours le 1^{er} avril 2008, le « *taux d'intérêt applicable aux paiements par versements* » est remplacé par le « *taux du coût en capital prospectif* » prévu aux tarifs d'électricité en vigueur au 1^{er} avril 2008 et est fixe pour la durée résiduelle de l'entente.

L'ajustement du taux d'intérêt est effectué rétroactivement au 1^{er} avril 2008 par la Ville à la date de la première révision de l'entente de contribution suivant le 1^{er} avril 2008 et le crédit correspondant est appliqué au solde de l'entente de contribution.

PARTIE V – ANNEXES

ANNEXE I (a. 5.4) – USAGE DOMESTIQUE

RENSEIGNEMENTS POUR LA DEMANDE D'ABONNEMENT USAGE DOMESTIQUE

Local ou lieu à desservir :

- 1° nom, raison sociale;
- 2° affectation;
- 3° adresse civique;

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



4° adresse de facturation.

Titulaire de l'abonnement :

- 1° nom;
- 2° adresse;
- 3° adresse précédente;
- 4° numéro de téléphone résidentiel;
- 5° numéro d'assurance sociale.

Usage de l'électricité.

Charges raccordées (lorsque l'installation nominale est supérieure à 200 A) :

- 1° éclairage;
- 2° chauffage;
- 3° ventilation;
- 4° force motrice;
- 5° procédés;
- 6° autres.

Puissance demandée.

Date pour laquelle le service est demandé.

ANNEXE I (a.5.4) – USAGE AUTRE QUE DOMESTIQUE

RENSEIGNEMENTS POUR LA DEMANDE D'ABONNEMENT USAGE AUTRE QUE DOMESTIQUE

Local ou lieu à desservir :

- 1° nom, raison sociale;
- 2° affectation;
- 3° adresse civique;
- 4° adresse de facturation.

Titulaire de l'abonnement :

- 1° nom;
- 2° adresse;
- 3° adresse précédente;
- 4° numéro de téléphone;
- 5° numéro d'entreprise (N.E.Q.).

Usage de l'électricité.

Charges raccordées :

- 1° éclairage;
- 2° chauffage;
- 3° ventilation;
- 4° force motrice;
- 5° procédés;
- 6° autres.

Puissance demandée.

Date pour laquelle le service est demandé.



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

ANNEXE II (a. 9.2)

ORGANISMES PUBLICS ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES

1. Organismes publics :

- 1° les gouvernements du Canada et du Québec et leurs ministères;
- 2° les organismes gouvernementaux :

les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la *Loi sur la fonction publique* (L.R.Q. c. F-3.1.1) ou la *Loi concernant l'emploi dans la fonction publique du Canada* (L.R.C., 1985, c. P-33), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu;

- 3° les établissements de santé ou de services sociaux :

- a) les établissements publics au sens de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou au sens de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (L.R.Q., c. S-5), modifiée par l'article 20 du chapitre 23 des lois de 1994;
- b) les agences régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* et les Conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris*;
- c) la Corporation d'hébergement du Québec visée à la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*;

- 4° les organismes municipaux :

- a) (retiré)
- b) les municipalités, les municipalités de comté et les municipalités régionales de comté et les organismes constitués à titre d'agent de l'une ou de l'autre de ces municipalités ou relevant autrement de leur autorité;

- 5° les organismes scolaires :

- a) les commissions scolaires et les écoles publiques,
- b) les collèges d'enseignement général et professionnel régis par la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel* (L.R.Q., c. C-29);
- c) les organismes institués en vertu de la *Loi sur l'Université du Québec* (L.R.Q., c. U-1).

2. Institutions financières :

- 1° les banques régies par la *Loi sur les banques* (L.R.C., 1985, c. B-1.01);
- 2° les caisses d'épargne et de crédit régies par la *Loi sur les caisses d'épargne et de crédit* (L.R.Q., c. C-4);
- 3° les compagnies d'assurances au sens de la *Loi sur les assurances* (L.R.Q., c. A-2);
- 4° les compagnies de fiducie au sens de la *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne* (L.R.Q., c. S-29.01).

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



ANNEXE III (a. 14.11 et 14.12)

MÉTHODE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DU CLIENT

La valeur qui résulte d'une dépréciation de 4 % par année pour chaque élément installé dans le poste client et qui ne sera plus utilisé en raison d'une conversion de tension est calculée selon la formule suivante :

$$c = a (100 - 4b) / 100;$$

a = coût du matériel neuf équivalent installé, y compris le matériel, la main-d'œuvre et les frais généraux d'administration;

b = âge de l'élément;

c = valeur de remplacement dépréciée.

Dans le cas où un élément fait l'objet d'une modification plutôt que d'un remplacement, par exemple un transformateur rembobiné, le coût de la modification tient lieu de la valeur de remplacement dépréciée pour cet élément, ce coût ne devant pas excéder la valeur de remplacement dépréciée de l'élément.

La valeur de remplacement dépréciée (c) ne peut pas être inférieure à 20 % de (a).

ANNEXE IV (a.11.7)

LISTE DES AGENTS AUTORISÉS

Banque Canadienne Impériale de Commerce;
Banque de Montréal;
Banque Laurentienne;
Banque Nationale du Canada;
Banque Royale du Canada;
Banque Scotia;
Banque Toronto Dominion;
Caisse centrale Desjardins.

ANNEXE V (a.14.11 et 14.12)

COMPENSATIONS POUR CONVERSION DE TENSION

1. Une compensation pour l'ajout, la modification ou le remplacement d'un transformateur par un transformateur à double tension primaire installé après la date de l'avis de conversion ne s'applique qu'une seule fois par transformateur et correspond à la différence entre :

- i) le coût du transformateur conçu pour recevoir l'électricité, tant à la tension 25 kV qu'à la tension existante; et
- ii) le coût d'un transformateur conçu pour recevoir l'électricité uniquement à la tension 25 kV.

Cette compensation est versée après la mise sous tension du transformateur à double tension primaire.

2. Le « crédit d'alimentation en moyenne ou en haute tension » prévu aux tarifs d'électricité correspondant à la tension 25 kV.



Règlements de la Ville de Baie-Comeau

Ce crédit est appliqué à la première période de facturation complète lorsque la capacité des transformateurs installés pouvant recevoir la tension 25 kV permet d'utiliser la totalité de la puissance disponible convenue avec le client.

3. Le coût du matériel et de la main-d'oeuvre raisonnablement payé par le requérant pour effectuer la mise sous tension de son installation électrique au moment de la conversion à la tension 25 kV.
4. Le coût raisonnablement payé par le requérant pour démanteler les installations électriques et les ouvrages civils qui doivent l'être aux fins de la conversion, excluant les coûts de décontamination et de remise en état du terrain.
5. La valeur de remplacement de l'équipement électrique remplacé calculée selon la méthode prévue à l'annexe III à condition que les transformateurs :
 - i) aient été installés avant le 15 avril 1987 ou après le 1^{er} avril 2008, sauf si la Ville a envoyé un avis écrit au client spécifiant que l'installation devait être conçue pour recevoir la tension 25 kV et une autre tension; et
 - ii) n'ont pas la tension 25 kV; et
 - iii) ne seront plus utilisés après la conversion de tension.

ANNEXE VI (a.17.1)


GRILLE DE CALCUL DU COÛT DES TRAVAUX


# Ligne		Aérien	Souterrain	
			Travaux électriques	Ouvrages civils
Main-d'oeuvre et équipement				
1	Main-d'oeuvre et équipement nécessaires pour effectuer les travaux et se transporter Coûts en vigueur	Coûts en vigueur	-	Coûts estimés
Biens et services				
2	Acquisition de biens et services fournis par des tiers et nécessaires pour effectuer les travaux	Coûts en vigueur	-	Coûts estimés
3	Frais d'acquisition	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 2	-	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 2
4	Frais de gestion de contrats	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 2	-	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 2
5	Total main-d'oeuvre, équipement, biens et Services	Somme des lignes 1 à 4	Somme des lignes 1 à 4	Somme des lignes 1 à 4
Matériaux				
6	Matériel nécessaire aux travaux de construction de la ligne	Coûts en vigueur	Coûts en vigueur	Coûts en vigueur
7	Frais d'acquisition	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 6	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 6	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 6
8	Frais de gestion des matériaux	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 6	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 6	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 6
9	Frais de matériel mineur	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 6	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 6	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 6
10	Total matériaux	Somme des lignes 6 à 9	Somme des lignes 6 à 9	Somme des lignes 6 à 9
11	Total main-d'oeuvre, équipement, biens, services et matériaux	Somme des lignes 5 et 10	Somme des lignes 5 et 10	Somme des lignes 5 et 10
12	Provision pour le réinvestissement en fin de vie utile	-	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 11	-

Règlements de la Ville de Baie-Comeau



13	Frais d'ingénierie et de gestion des demandes	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 11	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la somme des lignes 11 et 12	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 11
14	Provision pour l'exploitation et l'entretien futurs	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 11	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 11	-
15	Sous-total du coût des travaux	Somme des lignes 11 à 14	Somme des lignes 11 à 14	Somme des lignes 11 à 14
16	Servitudes			
	Acquisition de servitudes	Coûts estimés	Coûts estimés	Coûts estimés
17	Frais d'ingénierie et de gestion des demande	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 16	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 16	Taux prévu aux tarifs d'électricité multiplié par la ligne 16
18	Total servitudes	Somme des lignes 16 à 17	Somme des lignes 16 à 17	Somme des lignes 16 à 17
19	Total coût des travaux	Somme des lignes 15 et 18	Somme des lignes 15 et 18	Somme des lignes 15 et 18





Règlements de la Ville de Baie-Comeau

